

本チラシは以下の<対象製品>に適用されます。

<対象製品>

- ・EVP-SS60B3-Y7 (製造番号: ●●●●●●1366~)
 - ・EVP-SS60B3-Y7W (製造番号: ●●●●●●1162~)
 - ・EVP-SS60B3-M7 (製造番号: ●●●●●●1122~)
- ※●(6文字)は数字もしくはアルファベット

955C497A01



HEMS をお使いになる場合のお知らせ

HEMS 接続設定に関する変更点

HEMS との接続にあたり、据付工事説明書の「14.HEMS 接続設定」につきまして、一緒にお使いになる HEMS のメーカーを問わず、下記のとおり設定いただきますようお願いいたします。
HEMS は最新のファームウェアでご利用ください。

■「14.HEMS 接続設定」について

販売店・工事店様へ

HEMS をお使いになる場合、EV 用パワーコンディショナの HEMS 接続設定の確認、変更が必要です。
「据付工事説明書」の「14.HEMS 接続設定」を参考に、「[1] LAN 接続設定の確認変更」(P68~69)のみ実施してください。

一緒にお使いになる HEMS のメーカーを問わず、「[2] HEMS 機種種別の確認、設定画面への移行」および「[3] HEMS 機器種別の確認変更」(P69~72)の操作は不要です。

P68 【旧】 接続する HEMS のタイプに合わせて、EV 用パワーコンディショナのパラメータを以下の通りに設定します。全ての設定項目を確認してください。

設定	設定項目	
HEMS 接続設定	LAN 接続設定 ([1] 項参照)	HEMS 機種種別 ([3] 項参照)
工場出荷時	無効	0
HEMS なし	無効	設定不要
自社 HEMS (三菱電機)	有効	2486
他社 HEMS	有効	0

【新】 EV 用パワーコンディショナのパラメータを以下の通りに設定します。全ての設定項目を確認してください。

設定	設定項目	
HEMS 接続設定	LAN 接続設定 ([1] 項参照)	HEMS 機種種別 ([3] 項参照)
工場出荷時	無効	2486
HEMS なし	無効	設定不要
HEMS あり	有効	2486

●三菱電機EV用パワーコンディショナ「SMART V2H」技術相談センター



0120-256-528

受付時間 / 9:00~12:00、13:00~17:00
(土日祝日・当社休業日除く)

三菱電機株式会社

京都製作所 〒617-8550 京都府長岡京市馬場岡所1番地