

三菱電動給気シャッター専用 交換用フィルター

形名

P-18QDF

形名コード 539 F54



4902901412127

適用機種

P-18QDLF5-BL

取扱説明書

お客さま用

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。


This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で説明しています。

<h3>注意</h3>	誤った取扱いをしたときに軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの	
<p>禁止</p>	<p>お手入れの際は足元が不安定な状態でフィルターの着脱を行わない (足元が不安定な状態での作業はけがの原因)</p>	<p>指示に従い必ず行う</p> <p>お手入れの際は手袋を着用する (着用しないとけがの原因)</p>

交換のしかた



1. 固定ピースを「外し」側へ動かす。
2. 室内側換気口前面部のへこみ部に手をかけ、手前に引いて開ける。(室内側換気口前面部は、はずせません)
3. フィルター押さえをはずしフィルターをはずす。
4. 新しいフィルターを入れ、取りはずすと逆の順序で取付ける。

お願い

- 固定ピースは作業終了後必ず「固定」側へ動かしてください。

フィルター清掃のしかた

…2か月に1回を目安に行う

清掃：掃除機でほこりを吸いとる。汚れのひどい場合は薄めた中性洗剤に浸し、押し洗いをする。

お願い

- フィルターを熱湯で洗ったり、もみ洗いしたり、直接火で乾かすことをしないでください。

交換：水洗い5～6回を目安に交換する。

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号