



# 三菱パイプ用ファン専用ほこり取りフィルター

形名 **P-08PNET** 1枚入

形名コード 539 P14

## 取扱説明書 お客様用

### 適用機種

V-08P <sub>8</sub>	V-08P <sub>7</sub>	V-08P <sub>6</sub>
V-08PD <sub>8</sub>	V-08PD <sub>7</sub>	V-08PD <sub>6</sub>
V-08PLD <sub>8</sub>	V-08PLD <sub>7</sub>	V-08PLD <sub>6</sub>
V-08PFLD <sub>8</sub>	V-08PFLD <sub>7</sub>	V-08PFLD <sub>6</sub>
V-08PF <sub>8</sub>	V-08PF <sub>7</sub>	V-08PF <sub>6</sub>
V-08PBLD <sub>8</sub>	V-08PBLD <sub>7</sub>	

※フィルターを取り付けるとパイプ用ファンの換気量は低下します。

※ほこりが付着し、フィルターが目詰まりすると換気量が低下しますので、定期的な清掃をおこなってください。



ご使用の前に、必ずこの説明書をお読みください。

## 安全のために必ずお守りください

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



### 警告

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの



指示に従う

お手入れの際はスイッチを切るか、分電盤ブレーカーを切る  
感電・けがの原因。



### 注意


誤った取扱いをしたときに軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの



指示に従う


お手入れの際は手袋を着用する  
着用しないとけがの原因。  
お手入れ後の部品の取付けは確実に  
落下によるけがの原因。

## 取付方法



## 外形図


16メッシュ



単位 (mm)

## フィルターの清掃のしかた 2か月に1回以上

掃除機で吸い取る。  
※水洗いはおやめください。



# 三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号