

**三菱ミックスフローファン（給気・循環ユニット）用
交換用微小粒子用高性能フィルター**



形名

P-08QHMF 1枚入

 形名コード 539 M67
取扱説明書 お客様用
適用機種
■給気・循環ユニット

 V-08PQMX(-BE)
 V-08PQMX-V(-BE)
 V-08PQMX-H
 V-08PQMX₂-KF

■給気用ダクト用換気扇

 VD-13ZQMXタイプ
 VD-13ZPQDタイプ


この微小粒子用高性能フィルターは、室内に取り入れる外気に含まれる微小な粒子を捕集するフィルターです。



外気に含まれる 2.0 μ m (0.002 mm) 以上の粒子を約 95%* (計数法)捕集します。



*捕集率の数値はフィルターの性能試験に基づく性能であり、実機の性能とは異なります。

■ご使用の前に、この説明書をよくお読みください。

安全のために必ずお守りください

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

| | |
|---|--|
|  | 警告 誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの |
|  | 交換の際はスイッチを切るか、分電盤ブレーカーを切る 感電・けがの原因。 |
| 指示に従う | |

| | |
|--|--|
|  | 注意 誤った取扱いをしたときに軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの |
|  | 交換の際、踏み台等を使用する場所は平らなところや異物のないところで行う けがの原因。 |
| 指示に従う | 交換の際は手袋を着用する 着用しないとけがの原因。 |

ご使用にあたって
■V-08PQMX-H の場合

この微小粒子用高性能フィルターは、ご購入時に搭載していたフィルターの交換用です。

■V-08PQMX(-BE), V-08PQMX-V(-BE), VD-13ZQMXタイプ, VD-13ZPQDタイプの場合

ご購入時に搭載していたフィルターから、この微小粒子用高性能フィルターに変更することで、下表のとおり給気風量が低下します。

☒外気の汚れが気になる時期に一時的なご使用をおすすめします。

| 本 体 | ご購入時搭載フィルター | 給気風量の変化 |
|---------------------------|------------------|---------|
| V-08PQMX(-BE) | P-08QHF, P-08XDF | 約20%低下 |
| V-08PQMX-V(-BE) | P-08QHF, P-08XVF | 約20%低下 |
| VD-13ZQMXタイプ | P-08QHF | 約40%低下 |
| VD-13ZPQDタイプ | P-08JF | 約50%低下 |
| V-08PQMX ₂ -KF | P-08XKF | 約20%低下 |

交換のしかた 交換の目安…約6か月


(使用環境によって交換時期が異なります)

各製品本体の取扱説明書の「お手入れ (または、お手入れのしかた)」を併せてご覧ください。

1. 本体の電源スイッチを切る。
(本体の取扱説明書をご覧ください)
2. フィルター枠を本体からはずす。
(本体の取扱説明書をご覧ください)
3. フィルターをフィルター枠から取りはずす。
(1) 2か所のツメ部分をあける。
(2) 既存のフィルターをすべて取り出す。

脱臭フィルター(V-08PQMX(-BE))または
VOCフィルター(V-08PQMX-V(-BE))または
アレル除菌フィルター(V-08PQMX₂-KF)


高性能除じんフィルター
または外気清浄フィルター



4. 微小粒子用高性能フィルターを据付ける。

メモ ● フィルター側面の矢印は風の方角を示します。
矢印が図の向きになるように据付けてください。

微小粒子用
高性能フィルター



5. 本体にフィルター枠を据付ける。
取りはずしと逆の手順で据付ける。
(本体の取扱説明書をご覧ください)

■次回交換の目安のため、フィルター側面または下記欄に使用開始年月日を記入することをおすすめいたします。

| | | | |
|---|---|---|------|
| 年 | 月 | 日 | 使用開始 |
|---|---|---|------|

- メモ** ● このフィルターは微小粒子を捕集するため、お手入れはできません。
- 水洗いはしないでください。
 - 交換後 (ご使用済み) のフィルターの廃棄については、お客様のお住まいになる地域の処理方法に従って廃棄してください。
 - フィルターの材質は、ポリプロピレン、ポリエステルで構成されています。

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号