



エアースイングファン 事務所・教室用システム部材
ブリーズライングリル

形名 **AS-GB407B₂・AS-GB412B₂**
AS-GB407B₂-BK・AS-GB412B₂-BK

取扱説明書

お客様用


このグリルは、エアースイングファン 事務所・教室用専用です。

取付け方法はエアースイングファンの据付工事・取扱説明書をお読みください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに、エアースイングファンの据付工事・取扱説明書とともに保管してください。

外形寸法図

■ブリーズライングリル



付属部品

- グリル枠取付ねじ
……………4本



- 仮固定用段付ねじ
……………2本



■変化寸法表

形名	A	B	天井開口寸法 C	質量 (kg)	エアースイングファン対象機種
AS-GB407B ₂ (-BK)	782	758	766	2	AS-407SB ₂
AS-GB412B ₂ (-BK)	1220	1196	1205	3	AS-412SB ₂

単位(mm)

取扱い上の注意

- 変形、傷つきのないように扱ってください。
- 汚れが付いた場合は、中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り、洗剤が残らないよう乾いた布でよくふき取ります。

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号

この説明書は、再生紙を使用しています。