



ダクト用システム部材
ベントキャップ

形名

P-13BCP・P-18BCP・P-23BCP

据付説明書

このベントキャップは三菱ダクト用換気扇をダクト配管して、給気・排気をする場合に屋外側のダクト先端に据付けて使用するものです。

- 据付けを始める前にこの説明書をよくお読みになり、正しく安全に据付けてください。
- 据付けは販売店・工事店さまが実施してください。

販売店・工事店さま用

安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

警告

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

禁止

- 塩素消毒をしている温水プールや下水の排気ダクト、酸・アルカリや腐食性ガスを含んだ湿気が多い場所には据付けない（腐食により落下し、けがの原因）
- 火気使用室には据付けない（落下によるけがの原因）
- 常時振動したり、振動しやすい場所には据付けない（落下によるけがの原因）

指示に従い必ず行う

- 据付けは十分強度のあるところを選んで確実に行う（落下によるけがの原因）

注意

誤った取扱いをしたときに軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの

指示に従い必ず行う

- 据付けの際は手袋を着用する（着用しないとけがの原因）

外形寸法図

■付属部品

- ・クッション (3mm・5mm)……各1本
- ※クッション (3mm・5mm)はパイプとベントキャップのすき間に応じて使い分けてください。

形名	単位 (mm)					適用パイプ
	A	B	C	D	E	
P-13BCP	122	98	66	40	20	4番(φ100)
P-18BCP	175	144	70	41	23	6番(φ150)
P-23BCP	226	194	70	41	23	8番(φ200)

据付方法

- 直接雨水がかかる場所には、据付けないでください。
- ノックアウト穴は打抜いてネジ止めすることができます。

1

クッション (付属部品) 簡単に抜けないように巻く。

ドレン抜穴

- 付属のクッションを貼付ける。(クッションがドレン抜穴をふさがないようにドレン抜穴の上は切欠く。)

2

パイプ

ギャラリ

クッション (付属部品)

ベントキャップ

屋外 屋内

- ドレン抜穴を下にしてギャラリが水平になるようにパイプに差し込む。

3

ベントキャップ

コーキング材 (市販品)

- ベントキャップの全周と壁面とのすき間を市販のコーキング材で防水処置を施す。

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号