

三菱ダクト用換気扇

〔居間・事務所・店舗用〕

グリルタイプ	フラットインテリアタイプ		
機能	局所換気		24時間換気機能付
形名	VD-23ZE13-FP VD-25ZE13-FP	VD-23ZEP13-FP	VD-23ZLE13-FPS VD-23ZLEP13-FPS


据付説明書

販売店・工事店様用

据付けを始める前にこの説明書をよくお読みになり、正しく安全に据付けてください。

別冊の「取扱説明書」はお客様用です。必ずお渡しください。

- 据付け、壁穴工事はお買上げの販売店・工事店様が実施してください。
- 電気工事は電気工事士の方が実施してください。
- この製品は、居間・事務所・店舗の天井に据付けてください。それ以外の用途には使用しないでください。故障の原因となります。
- 形名によって据付け方法が異なりますので、据付け前に形名をご確認ください。
- この製品には市販の埋込スイッチ、またはシステム部材のコントロールスイッチが必要です。その他屋外フードなどは三菱換気送風機総合カタログをご確認の上、別途ご用意ください。
- 電子式スイッチ（半導体制御による速調・湿度・タイマースイッチなど）やホテルスイッチをご使用の場合は組合せ上、不具合の発生するおそれがありますので、ご使用の際はあらかじめご確認ください。
- 接続ダクトは外形寸法図に示すダクト径の塩化ビニル管・アルミフレキシブルダクト・鋼板管のいずれかをご用意ください。



1. 安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

	警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性のあるもの		注意 誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの
--	--	--	--

本文中や本体に使われている図記号の意味は次のとおりです。

	禁止		水ぬれ禁止		分解禁止		浴室での使用禁止		感電注意		指示に従う
--	----	--	-------	--	------	--	----------	--	------	--	-------

警告	
	●ガス漏れに気が付いたときは、換気扇のスイッチの入・切をしない 爆発・引火の原因。
	●製品に直接水やお湯、かび取剤などをかけない ショート・感電の原因。
	●改造や工具を必要とする分解はしない 火災・感電・けがの原因。 分解・修理は修理技術者のいる販売店または当社のお客さま相談窓口にご相談ください。
	●電気工事の際、裸線に接触しない 感電の原因。
	●交流100Vを使用する 直流や交流100V以外を使用すると感電の原因。
	●メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に金属製ダクトが貫通する場合、金属ダクトとメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電氣的に接触しないよう据付ける 漏電した場合発火の原因。

注意	
	●直接炎のあたるおそれのある場所や有機溶剤・可燃性ガスのある場所には据付けられない 火災の原因。
	●台所・厨房・飲食店など、熱気や油煙が発生する場所には据付けられない 本体・部品の落下によるけがの原因。
	●中性洗剤以外の洗剤・殺菌剤・消毒剤を頻繁に使用する場所には据付けられない 本体・部品の落下によるけがの原因。
	●浴室など湿気が多い場所には据付けられない 感電・故障の原因。
	●据付けの際は必ず手袋を着用する けがの原因。
	●本体の据付けは十分強度のあるところを選んで確実に行う 落下によるけがの原因。
	●部品の据付けは確実に行う 落下によるけがの原因。
	●電気工事は電気設備技術基準や内線規程に従って安全・確実に 接続不良や誤った電気工事は感電・火災の原因。

2. 据付け前のお願い

	注意
	●台所・厨房・飲食店など、熱気や油煙が発生する場所には据付けられない 本体・部品の落下によるけがの原因。
	●中性洗剤以外の洗剤・殺菌剤・消毒剤を頻繁に使用する場所には据付けられない 本体・部品の落下によるけがの原因。

据付けにあたって


- ダクト用システム部材の使用については、地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁（特に消防署）にご相談ください。
- 高温（40℃以上）になるところには据付けしないでください。早期故障の原因となります。
- 効果的な換気を行うために給気口を設けてください。
- 傾斜天井には据付けしないでください。シャッター開閉不良、振動、異常音の原因となります。
- 製品上部を断熱材などで覆わないでください。早期故障の原因となります。

据付位置

- グリルを取りはずしやすくするためグリル側面と部屋の壁面が150mm以上離れる位置に製品を据付けてください。

天井・ダクト工事

- 天井材は、振動・共鳴音防止のため強度のあるものをご使用ください。
- 排気ダクトは雨水の浸入やドレン水の逆流を防ぐため屋外に向けて1/100以上の下り勾配をつけてください。
- 次のようなダクト工事はしないでください。風量低下や異常音発生の原因となります。
 - 極端な曲げ
 - 多数の曲げ
 - ダクト接続口のすぐそばでの曲げ
 - しぼり



- 天吊金具を使用する場合、製品の着脱には天井裏での作業が必要です。天井裏での作業ができるよう製品の近くに点検口を設けてください。点検口がない場合、製品取替えなどで天井などを壊す費用は、お客様のご負担となります。

3. 外形寸法図

■VD-23ZE13-FP、VD-23ZEP13-FP ■VD-23ZLE13-FPS、VD-23ZLEP13-FPS ■VD-25ZE13-FP

() 内寸法はVD-23ZEP13-FP、VD-23ZLEP13-FPSを示す。

■据付け詳細図

ダクト径 φ150mm
埋込寸法 □395mm (野線高さ45mm以下)

■据付け詳細図

ダクト径 φ200mm
埋込寸法 □395mm (野線高さ45mm以下)

付属部品	●天吊金具…4個	●ワッシャー…8個 (付風天吊金具据付用)	●ゴムワッシャー…8個 (付風天吊金具据付用)	●木ネジ…9本 (本体固定用)	●ドリルネジ…8本 (付風天吊金具取付用)
------	----------	-----------------------	-------------------------	-----------------	-----------------------

4. 据付方法

1 据付け前の準備

据付位置・壁排気穴位置 (単位:mm) を決め、市販の吊りボルト (M8またはM10) を4本埋め込む。(右図参照)

() 内寸法は天吊金具 P-08TK タイプ (別売システム部材) 据付

形名	付風の穴径実寸の差			B寸法
	A寸法	P-08TKの場合	P-08TKの場合	
VD-23ZE13-FP	418	418	418 (差:-413-422.6)	207
VD-23ZLE13-FPS	418	418	418 (差:-413-422.6)	237

2 ダクト工事

壁排気穴から本体のダクト接続口までダクト配管する。ダクト

- ダクトはダクト接続口に力が加わらないよう天井より吊る。(力が加わるとシャッター開閉不良、風漏れの原因となります)
- ダクトに結露が発生する場所においては、ダクトに断熱処理を施してください。(結露により天井材を汚損する原因となります)

3 本体を吊る

(野線を使用する場合は「野線に据付ける場合」を参照)

天吊金具を据付ける。

- 本体のへこみ部に天吊金具の穴2か所を合わせ、付属天吊金具取付ネジ2本で固定する。

天吊金具 (付属部品)

付属天吊金具 取付ネジ (付属部品)

天吊金具 P-08TK タイプ (システム部材) を据付ける場合

- 右図の○で示すネジを取りはずし、オリフィスを取りはずしてください。
- 天吊金具を据付けた後、オリフィスをネジで固定し、元の状態に戻してください。

本体を水平にし、天吊金具を吊りボルトに据付ける。

- ナットがゆるまないよう市販品のワッシャー・ナットにて確実に固定する。

お願い

- 羽根を持って本体の据付けを行わないでください。(本体に羽根があたり、異常音の発生や羽根破損の原因となります)
- 下側のナットには緩み防止機能付ナットの使用やダブルナットなどにより緩み止めを施してください。

ナット(市販品)
ワッシャー(市販品)
ゴムワッシャー
ワッシャー(市販品)
ナット(市販品)

ダクト接続口とダクトを接続する。

- 塩化ビニル管と接続する場合、ダクト方向の微調整が可能です。(全方向7°)
- 風漏れのないよう市販のアルミテープなどでダクト接続部をテーピングする。


お願い

- ダクト接続口に無理な力が加わらないよう注意してください。(無理な力が加わるとシャッター開閉不良や風漏れの原因となります)

4. 据付方法 つづき

ネジでダクトを接続する場合

- 図のように矢印から水平に70mmの位置に市販のドリルネジで固定する。スパイラルダクトでハゼが上記70mmの位置にくる場合は、矢印から水平に60mmの位置に固定する。
 - ドリルネジの長さはダクトの種類に合わせ、下表を参照してください。シャッター開閉や固定不良の原因となります。
- 風漏れのないよう市販のアルミテープなどでネジの頭をテーピングする。



ダクト呼び径	φ150の場合
ダクト外径(mm)	150(スパイラル)
ネジ 呼び径	10 13 19
ネジ 呼び径	155~160 165(VP型など)


(ダクト呼び径φ200タイプ (VD-25ZE13-FP) は除く)

野縁に据付ける場合

野縁の強度が十分でない場合は天吊金具を併用する

ダクト接続口の取りはし


- 図のように本体と引掛部のすき間にマイナスドライバーを差し込み、回してダクト接続口をはすす。



- お願い**
- ダクト接続口は無理に引き抜かないでください。

(1) 野縁組立

- 図のように天井の野縁と補助野縁で据付枠を組む。(野縁高さを45mm以上で据付けてと、シャッター開閉不良、異常音の原因となります)




- お願い**
- 天井がたわまないように、十分強度のある野縁に据付けてください。
 - 野縁を組立てる際は、据付穴のピッチと据付穴の詳細図をご確認ください。内寸法が大きいと、木ネジが垂直に打てなくなり、野縁の割れによる固定不具合が発生します。

(2) ダクト接続口の固定

- ダクト接続口をダクトに差し込み、野縁の角の直角に合わせ、すき間がないよう付属の木ネジ1本で仮固定する。(「A」印の穴を使用)
- 塩化ビニル管と接続する場合、ダクト方向の微調整が可能です。(全方向7°)

本体の差し込み


- 本体の穴とダクト接続口の内側のツメおよび本体の立上り部とダクト接続口の引掛部がはまり込むように本体とダクト接続口を接続する。



- お願い**
- 羽根を持って本体の据付けを行わないでください。(本体に羽根があたり、異常音の発生や羽根破損の原因となります)

本体の固定

- 本体がダクト接続口に密着していることを確認してから、付属の木ネジ8本で本体をすき間のないようにしっかり固定する。(すき間があると風漏れの原因となります)
- ダクト接続口を仮固定している木ネジ1本を締め付ける。
- 風漏れのないよう市販のアルミテープなどでダクト接続部をテーピングする。




- お願い**
- ダクト接続をネジで行う場合はネジでダクトを接続する場合を参照してください。

4 電気工事

電線同士の接続や接地工事を行う場合は電気工事士の方が「電気設備に関する技術基準を定める省令(および同解説)」および「内線規程」に従い実施してください。

■結線図(太線部分を結線する)

■適応コントロールスイッチ




本体形名	コントロールスイッチ 形名	定格
VD-23ZE13-FP	P-Q2SW	4A AC300V
VD-23ZEP13-FP	P-Q4SW ₂	
VD-25ZE13-FP	P-Q4SW ₂	4A AC300V
VD-23ZLE13-FPS	P-Q4SW ₂	
VD-23ZLEP13-FPS	P-Q4SW ₂	

●コントロールスイッチ(ランプ付)の仕様により、「強」・「弱」切替えてランプの点灯が薄くなったたりちらついたりすることがありますが異常ではありません。

- お願い**
- 結線間違いや異電圧印加などの誤結線を行いますとモーターが故障します。誤結線によるモーター故障の場合、サービス費用(交換部品代含む)はお客様のご負担となりますので結線図を十分ご確認の上、結線してください。

■結線の前に

- お願い**
- 市販のコントロールスイッチで24時間換気運転する場合は、スイッチを容易に停止されない工夫が必要です。
 - 据付・点検・修理時に電線の裸線部に手を触れないでください。コンデンサーの帯電により感電するおそれがあります。
 - 電源電線の外被は70mm以上皮むきしてください。
 - 電線被ふくは10mm皮むきしてください。端子カバーに刻印されている皮むき寸法図に合わせて、皮むきすると便利です。(10mm以上むくと漏電の原因となります)
 - より線を結線する場合は、棒状圧着端子(市販品)をより線に取付けてから連結端子に確実に差し込んでください。(導電部10mm未満の場合、結線部外れの原因となります)
 - 電源電線は、接続部に力が加わらないよう本体付近で約150mmたなませ、本体上部のモーターに接触しないようにしてください。
 - アース工事の際は、単線φ1.6またはより線1.25mm²をご使用ください。(圧着工具は日本圧着端子製YHT-2210をご使用ください)



スイッチ	線間電圧(V)		
	測定部	共通-強	共通-弱
切	0	0	
入-強	100	0	
入-弱	0	100	

警告

- 電気工事の際、裸線に接触しない感電の原因。


●電気配線の識別

- 電気結線を間違えるとモーターが故障します。特に「共通」への結線を間違えると、モーターの温度ヒューズが溶断します。
- 正しく結線するために、電気工事の際、各電源電線を識別できるようにしてください。




■結線方法

- 本体上部のゴムブッシュより電源電線(屋内配線VVFケーブルφ1.6またはφ2)を通す。
- 端子カバーのネジ1本をゆるめて端子カバーをスライドさせてあげ、連結端子に皮むきした芯線を確実に奥まで差し込む。(右図参照)
- 端子カバーを端子カバーのあけ方と逆の手順で取付け、ゆるめたネジ1本を締め付け固定する。




●電源電線をはすす場合

- マイナスドライバーで連結端子のはすしボタンをまっすぐ押しながら電源電線を引いてはすしてください。



5 軽量鉄骨を組む


軽量鉄骨と開口部補強用のCチャンネルで内寸が395mmになるよう据付枠を組む。



6 本体の固定 (メンテナンスができるよう固定)


■軽量鉄骨がダクト配管と平行な場合

本体内部のリップ(4か所)を利用し、市販のドリルネジ4本で本体を軽量鉄骨に固定する。



■軽量鉄骨がダクト配管と垂直な場合


本体フランジ部の据付穴を利用し、市販のドリルネジ4本で本体を軽量鉄骨に固定する。



7 天井材を張る

■本体を軽量鉄骨に据付ける場合


- 天井材を張る。
- 本体の内寸法に合わせ、天井材に角穴を開ける。



- お願い**
- 本体固定の際は本体と天井のすき間のないように固定してください。(すき間があると風漏れの原因となります)
 - 天井材の厚さは25mm以下で据付けてください。(グリルが天井材に密着しない場合があります)

■本体を野縁に据付ける場合


- 天井材を張る。
- 本体のフランジ部分と天井材と必ず2~3mmのすき間があくよう角穴をあける。



8 グリルの据付け


1 落下防止チェーンを据付ける。

- グリル裏側にある刻印の指示位置に従って、落下防止チェーンのフックを端子カバーの穴に引掛ける。



2 グリルを据付ける。

- グリルのパネを指先で縮め長穴に差し込む。パネは本体側へ片側ずつ差し込むとスムーズに据付けられます。
- 手を放し軽くグリルを押し上げ天井材に密着させる。



5. 試運転およびお客様への説明

- コントロールスイッチがある場合は、切/入、強/弱切り替えが正しくできるか確認してください。
- 異常な音や振動がないか確認してください。

お客様への説明 別冊の取扱説明書に従って、正しい使い方をお客様、発注者(オーナー、ゼネコン)または管理者に説明してください。

6. 修理を依頼する前に

■試運転時に、次のような症状があれば点検してください。

こんなとき	原因	点検・処置
電源スイッチを入れても羽根が回転しない 強/弱どちらか動かない	分電盤のブレーカーが「切」になっている	ブレーカーを「入」にする
	正しく結線されていない	結線を確認する(スイッチ部/電源線接続部) ※換気扇にAC100Vが供給されていることを確認する ※「共通」への結線が正しく接続されていることを確認する ※「電気工事」の電圧チェック表を確認する
運転中に異常な音や振動がする	本体・グリルが確実に据付けられていない	正しく据付け直す
	羽根・グリルに異物が付着している	異物を取り除く
	本体の固定(天吊金具・ネジ止め)が弱い	本体の固定を確認する
	換気風路の抵抗が大きい(ガラリ・アンダーカット)	ガラリ・アンダーカットを開けて給気する
換気風路の抵抗が大きい(ダクト配管)	換気風路の抵抗が大きい(ダクト配管)	ダクトのつづり、急な曲がりやを修正する
	換気風路の抵抗が大きい(屋外フード)	屋外フードのほこりを清掃する(特にリフォーム時)

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場1番3号