



三菱産業用送風機システム部材専用

延長シールドケーブル(20m)

FS-20ESC<sub>3</sub>

形名コード **106 335**



\* 1 0 6 3 3 5 \*


■ 温湿度マルチコントローラ(FS-15THE<sub>3</sub>)に延長温度センサー(FS-6TSK<sub>3</sub>)及び延長湿度センサー(FS-10HSK<sub>3</sub>)を接続する場合は必ず延長シールドケーブル(FS-10ESC<sub>3</sub>、FS-20ESC<sub>3</sub>)をご使用ください。

■ 取付けを始める前に必ず温湿度マルチコントローラ取扱説明書(据付説明書付)をお読みにになり、正しく安全に取付けてください。

598HL3501



## 外形図



- このシールドケーブルはコネクタ形状による方向があります。
- 4ピン側を延長温度センサー又は延長湿度センサーに、5ピン側を温湿度マルチコントローラに接続してください。

## 三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号

■ 平日9:00~12:00 13:00~17:00 (土・日・祝を除く) 換気送風機技術相談センター 電話0120-726-471

この説明書は、再生紙を使用しています。