

品名	三菱産業用有圧換気扇(低騒音形ステンレスタイプ) EF-40DSXC-Q		
形名			

電源	単相 100V		耐電圧	A.C 1000V 1分間				
羽根形式	40cm 金属製軸流羽根			絶縁抵抗	10MΩ以上(500V 絶縁抵抗計)			
電動機形式	全閉形コンデンサ誘導電動機 H種 4極			質量	15kg			
使用周囲条件	温度 -30°C ~ +50°C 相対湿度 95%以下(常温) 屋内用			色調	ステンレス地色			
玉軸受	負荷側 6003 両シール極軽接触 反負荷側 6003 両シールド グリス ウレア							
特性	周波数 (Hz)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	消費電力 (W)	電流 (A)	最大負荷電流 (A)	起動電流 (A)	公称出力 (W)
	50	3760	52	130	1.4	2.45	6.1	200

※ 風量・消費電力は JIS C 9603 に基づき測定した値です。

※「騒音」「消費電力」「電流」の値はフリーエアー時の値です。

※ 騒音は正面と側面に 1.5m 離れた地点 3 点を無響室にて測定した平均値です。


※ 本品は給気専用です。

※ ブレーカや過負荷保護装置の選定は最大負荷電流値で選定してください。公称出力・電流・消費電力を基準に選定しないでください。
(詳細は2ページをご参照ください)


■お願い

2ページ目の注意事項を必ずご参照ください。


■外形図



■結線図



■特性曲線図




第3角図法	単位	尺度	作成日付	品名 形名	三菱産業用有圧換気扇(低騒音形ステンレスタイプ) EF-40DSXC-Q	
	mm	非比例尺	2021.5.12			
三菱電機株式会社 中津川製作所		整理番号		N21KBGD0053-50(1/2)		仕様書

品名	三菱産業用有圧換気扇(低騒音形ステンレスタイプ)		
形名	EF-40DSXC-Q		

台数	
記号	

■注意事項

1. この商品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。また日本国外ではアフターサービスもできません。
2. 使用周囲温度・湿度は必ずお守りください。
3. 廚房等で50°Cを超える雰囲気では、内蔵している過負荷保護装置が動作し、運転が停止する場合があります。さらに、モータやコンデンサーなど、電気部品の劣化又は軸受部グリースの劣化による軸受部焼付きの原因になりますので使用できません。
4. 廚房等で油煙・蒸気が直接商品に掛かる雰囲気では使用できません。
5. 結氷するおそれのある場所および冷凍室では使用できません。
6. 据付けは振動のない強固な場所にしっかりと据付けてください。据付け場所が弱いと共振を起こし、騒音及び羽根破損などの事故が発生する危険があります。弱い場所は補強などをして確実に据付けてください。
7. 有圧換気扇は高所取付用です。パックガードを装着しても床上1.8m以上のところに据付けてください。低い所に据付けられると、けが・事故の原因になることがあります。また、床面から1.8m以上の設置位置であっても、作業・活動等により人体に触れる可能性がある場合は、より安全のため人体が触れない高さへの据付けをお願いします。
8. 設置をする時、下図のような場所には据付けないでください。偏流が起こり異音の発生や羽根が破損することがあります。
 - (1) ダクトを使用する場合 吸込側の曲がりは羽根径D寸法以上 離してください
 - (2) 2台以上が近接する場合 商品と商品の中心は羽根径D寸法の3倍以上離してください
 - (3) 吸込側に遮へい物や極端な風路の曲がりがある場合
9. メタルラス張り、ワイヤラス張り、又は金属板張りの木造物と金属ボディの部分が直接接触しないように絶縁してください。漏電、感電、火災の原因になることがあります。このような場合にはシステム部材の絶縁枠を使用する必要があります。(電気設備技術基準に従い施工してください。)
10. モータの焼損防止のため、過負荷保護装置(モータブレーカ又は電磁開閉器(電磁接触器+サーマルリレー))を設置してください。過負荷保護装置は必ず機器1台ごとに据付けてください。過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の1.2倍を目安にしてください。
11. 漏電ブレーカを設置してください。火災・感電のおそれがあります。
12. 必要に応じてD種接地工事を実施してください。感電のおそれがあります。
13. 電気工事は必ず有資格者である電気工事が内線規程や電気設備技術基準に従って行ってください。絶対に「手より接続」はしないでください。また、電源電線の結線部分はJIS C 8340の「電線管用金属製ボックス及びボックスカバー」内にて行ってください。
14. 電源接続を間違えますと正常な運転ができなくなり、場合によってはモータが焼損するなどの危険があります。スイッチ・プラグ等への接続は確実に実施してください。
15. 既設の有圧換気扇を電気特性が異なる後継機種に置き換える場合、漏電ブレーカ、電磁開閉器等の交換が必要となる場合があります。
16. インバータ運転を行う場合は、必ず三菱送風機用インバータを使用してください。三菱送風機用インバータ以外を使用しますと異常な振動、共振、騒音等が発生するおそれがあります。
17. 汚れた空気を排出するときは新鮮な空気の入るところが必要です。換気扇の取付枠と同等以上の大きさの空気取入口を換気扇の反対側に設けてください。
18. 廚房では消防署の指導により、換気口周りに木材が使用できない場合があります。システム部材の不燃枠を使用してください。
19. 故障の原因となるおそれがありますので商品の改造はしないでください。
20. 屋外では使用しないでください。
21. お客様で製作されたウェザーカバーを使用される場合、ウェザーカバーの大きさや形状によっては偏流が起こり、異音の発生や商品が破損するおそれがあります。必ず指定のウェザーカバーを使用してください。
22. 給気用として有圧換気扇をご使用の場合は、雨天時の雨水浸入抑制に防雨ブレード付給気形ウェザーカバーのご使用をおすすめします。なお、防雨ブレード付給気形ウェザーカバーを使用しても台風等の暴風雨の場合は屋内へ雨水が浸入しますので換気扇を停止する等の運用をしてください。
23. モータに安全装置として温度ヒューズが内蔵されています。拘束、過負荷、異電圧印加あるいは周囲温度が基準以上に高い場合には温度ヒューズが自動的に動作し回転が止まることがありますので、電源を切り原因を取り除いてください。(再運転の場合には、モータを交換してください)
24. 1日50回以上のひんぱんな起動停止を伴う使用は、羽根及びモータ破損等の原因となりますので避けてください。
25. 換気扇は汚れやすいものです。長時間放置しておきますと汚れが落ちにくくなりますので早めに掃除してください。(羽根の取扱いには十分注意してください。)
26. 油・粉塵など可燃性の汚れが換気扇に付着していると万が一の飛び火により火災の原因となるおそれがあります。必ず定期的(約1年を目安)に清掃してください。
27. 塵埃の発生するところでの使用は羽根構造や軸貫通部の構造、シールドベアリングの使用など構造上の配慮がしてありますが、塵埃の種類や質によっては商品の振動が大きくなったりベアリングの寿命が短くなることがあります。これは羽根に塵埃が付着しバランスを悪くすることにより振動を大きくするためです。また、モータプラケットの軸貫通部やドレン抜き穴より塵埃が侵入することによりベアリングの寿命を短くします。点検間隔やベアリング交換(一部機種は不可)時期を早めることが必要です。
28. 有圧換気扇を湿度の高いところで使用するときは、モータ部にあるドレンプラグのうち、必ずいずれかのドレンプラグがモータの下側になるように据付け、下側になったドレンプラグは必ず取外してご使用ください。モータ内部結露のおそれがあります。(ほこりの多い場所ではドレンプラグを付けたまま使用し、ときどき取外して点検してください)
29. 長年ご使用の換気扇ではモータ、コード等の電気部品の経年劣化により発煙・発火に至るおそれがあります。ご使用前・ご使用中に異常がないか確認してください。異常がある場合は使用を中止してください。
30. 有圧換気扇を機器組込用途でご使用いただく場合には最寄りの弊社販売店にご相談ください。送風機は容易にメンテナンスができる構造とし、また送風機の寿命や万が一の故障により、二次的被害が想定される場合には必ずフェールセーフ設計(異常警報を出すなど事故につながらないような設計)の配慮をしてください。

第3角図法	単位	尺度	作成日付	品名 形名	三菱産業用有圧換気扇(低騒音形ステンレスタイプ)
	mm	非比例尺	2021.5.12		EF-40DSXC-Q
三菱電機株式会社 中津川製作所		整理番号	N21KBD0053-50(2/2)	仕様書	