


P-Q特性図



■ 部品表

品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	グリル	合成樹脂	0.8GY9.0/0.5
02	本体	合成樹脂	
03	羽根	合成樹脂	
04	スプリング	パネ用ステンレス鋼板(2個)	
05	電源コード	2芯ビニルキャプタイヤケーブル	有効長約0.6m
06	電動機		
07	シャッター枠	合成樹脂	
08	シャッター	耐蝕アルミニウム板	
09	パッキン		

■ 特性表


定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	開放風量 (m³/h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
100	50	0.056	5.6	145	32.5	0.9
電動機形式	コンデンサ永久分相形单相誘導電動機 2極		シャッター形式	風圧式	羽根径	10.5cm
耐電圧	AC 2500V	1分間	絶縁抵抗	10MΩ以上(500Vメガー)		

\*特性は JIS C 9603 に基づく。

■ ご注意

- ・この製品は高所取付用です。またメンテナンスができる位置に据付けてください。(床面より1800mm以上のメンテナンス可能な位置)
- ・高温(40℃以上)になる場所には据付けないでください。早期故障の原因になります。
- ・本体は十分強度のあるところに据付けてください。
- ・台所のような油煙の多い場所や有機溶剤のかかる場所には据付けないでください。早期故障や火災の原因になります。
- ・温泉や硫黄などの腐食性成分を含む場所には据付けないでください。
- ・腐食(落下)、漏電(感電)、早期故障の原因になります。
- ・据付および電気工事は安全上必ず同梱の据付説明書に従ってください。
- ・接続パイプを必ず使用してください。
- ・アルミフレキシブルダクトには据付けないでください。振動の原因になります。
- ・屋外部材と組み合わせる場合、壁厚の度で据付られない場合があります。総合カタログをご確認の上、必要壁厚を確保してください。
- ・直接屋外に排気する場合、雨水浸入防止のためシステム部材(屋外フードなど)を使用してください。
- ・壁に埋め込む接続パイプは雨水の浸入を防ぐために、室外側に1/50~1/100の下り勾配をつけてください。
- ・効果的な換気を行うために、給気口を設けてください。
- ・内釜式風呂を据付けた浴室では使用しないでください。排気ガスが浴室に逆流し、一酸化炭素中毒をおこす原因になります。

■ 本体据付位置



- \*同梱品・・・木ネジ 3.5×32(2本、本体裏側に固定)
- \*浴室・トイレ・洗面所用
- \*壁据付専用
- \*接続パイプ:塩化ビニル管(VU、VP(呼び径150mm))  
鋼板管(内径 150mm)

\*仕様は場合により変更することがあります。

第三角法	三菱電機株式会社	形名	V-12PPS8 パイプ用ファン 角形格子タイプ 風圧式シャッター付
作成日付	2022-03-15	整理番号	NB321444