



## 設計・据付に関するご注意


※据付け及び電気工事は安全上必ず製品に同梱の据付説明書に従ってください。

### 1. 据付場所に関するご注意


- 内釜式風呂を据付けた浴室には据付けしないでください。  
排気ガスが逆流し、一酸化炭素中毒を引き起こす原因となります。
- この製品は、浴室・トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗の天井面に据付けてください。  
それ以外の用途には使用しないでください。  
早期故障(部品の破損、モーターの故障(動作停止・異常音))や火災、漏電(感電)、部品破損による落下の原因となります。
- 台所・厨房・飲食店など、熱気や油煙が発生する場所でご使用になる場合は、  
オール金属タイプをお選びください。  
早期故障(部品の破損、モーターの故障(動作停止・異常音))や火災、漏電(感電)、腐食(グリルなどの落下)の原因となります。
- 以下の場所では使用しないでください。  
早期故障(部品の破損、モーターの故障(動作停止・異常音))や火災、漏電(感電)、腐食(グリルなどの落下)の原因となります。
  - 有機溶剤を使用する場所
  - 可燃性ガスがある場所
  - 温泉や硫黄・塩素などの腐食性成分を含む場所
  - 殺菌剤・消毒剤を頻繁に使用する場所
  - 海岸に近い場所
- 高温(40℃以上)になる場所には据付けしないでください。  
早期故障(部品の变形、モーターの故障(動作停止・異常音))の原因となります。
- プラスチックボディタイプのダクト用換気扇およびダクト用システム部材のご使用については、  
地域により防災上の制限(内装材の制限、可燃物との距離の制限など)がありますので、  
詳細は行政官庁または、消防署にお問い合わせください。
- 傾斜天井には据付けしないでください。シャッター開閉不良、振動、異常音の原因となります。
- 電気式シャッターのモーターメンテナンスを行えるように、本体フランジが室内側に位置するように据付けるか、点検口を設けてください。
- 天吊金具をご使用になる場合、製品の着脱には天井裏での作業が必要です。  
天井裏での作業ができるように、製品の近くに点検口を設けてください。  
点検口がない場合の製品取替えなどで、天井などを壊す費用は、お客様のご負担となります。
- 浴室など湿気の多い場所では、グリルから水滴が落ちて不快感にならない場所に据付けてください。
- 業務用24時間風呂のような常時湿気のある場所では、寿命が短くなる場合があります。
- 天井材は、振動・共鳴音防止のため強度のあるものをご使用ください。
- 製品上部を断熱材などで覆わないでください。早期故障の原因となります。
- グリルを取りはずしやすくするため、グリル側面と部屋の壁面を150mm以上離し、製品を据付けてください。

### 2. 据付方法に関するご注意

- 本体据付面とグリル間の寸法は25mm以下としてください。  
グリルが天井材に密着しない場合があります。




- 天井面と本体フランジとの間にパッキンをご使用になる場合は、  
薄いもの・軟らかいものを使用し、据付状態ですき間がないようにしてください。  
補強板を入れる場合には、厚さが1mm以下のものをご使用ください。  
天井面とグリルの間にすき間が生じる原因となります。



- 野縁を組立てる際は、あらかじめ据付説明書の野縁指定寸法(野縁高さ、埋込寸法)をご確認の上、本体固定ねじを垂直に締付けられる寸法にしてください。  
また、本体重量により天井がたわまないように、十分強度のある野縁に据付けてください。  
天井面とグリルの間にすき間が生じる原因となります。
- 天吊金具をご使用になる場合、天吊金具は正しい据付位置、据付本数でご使用ください。  
落下、風漏れ、振動、異常音、動作異常の原因となります。

### 3. ダクト工事に関するご注意

- ダクト接続口に力が加わらないよう、ダクトは必ず吊ってください。  
シャッター開閉不良、本体からの風漏れの原因となります。
- 次のようなダクト工事はしないでください。風量低下や異常音の原因となります。



- 据付け前には、必ず排気ダクト、ダクト用システム部材に異常(排気ダクトのつぶれ、ほこり詰まりなど)がないかご確認ください。風量低下や異常音の原因となります。
- 排気ダクトは雨水の浸入やドレン水の逆流を防ぐため、屋外に向けて1/100以上の下り勾配をつけてください。
- 外風の影響を強く受ける場所には排気口を据付けしないでください。  
換気風量が不足するおそれがあります。
- 排気ダクトの先端には、鳥などの侵入を防ぐためのパントキャップ、または雨水などの浸入を防ぐための深形フード、外風が強いところでは耐外風フードなどのダクト用システム部材を据付けてください。

### 4. 電気工事に関するご注意

- 電子式スイッチ(半導体制御による速調・温度・湿度・タイムスイッチなど)や  
ホテルスイッチをご使用の場合は組合せ上、不具合が発生するおそれがありますので、  
ご使用の際はあらかじめご確認ください。
- この製品の定格電圧はAC100Vです。  
異電圧印加(200V印加など)を含む誤結線によるモーターの故障の場合、  
サービス費用(交換部品代含む)はお客様のご負担となりますので、  
電源電圧および、結線図(製品側・スイッチ側)を十分ご確認の上、結線してください。
- 浴室など湿気の多い場所でご使用になる場合は、アース端子を使用して  
必ずD種接地工事をを行い、漏電ブレーカーを取付けてください。

### 5. その他

- 効果的な換気を行うために給気口を必ず設けてください。
- 長年ご使用いただくためには換気扇のメンテナンスが必要です。  
モーターは消耗部品です。
- グリルをグリルの梱包材から出した状態で積み重ねないでください。  
グリルが変形する原因となります。

※仕様は場合により変更することがあります。

|      |  |      |   |     |
|------|--|------|---|-----|
| 第三角法 |  三菱電機株式会社 | 形名   | VD-10ZCD <sub>14</sub><br>ダクト用換気扇 低騒音形<br>電気式シャッター付 |     |
| 作成日付 | 2024- 2- 1   | 整理番号 | NB323025  | 2/2 |