


(ご注意)

- 適用量数設定は下記の数値に基づきます。
 - ・天井高さ：2.5m
 - ・1畳床面積：1.65㎡
 - ・換気回数：0.5回/h
- 寒冷地では使用しないでください。
- 耐湿構造ではありませんので浴室・洗面所等では使用しないでください。感電・故障の原因になります。
- 屋外側給気口は、新鮮な空気を取り入れられる位置に設けてください。室内が酸欠になることがあります。
(ポイラー・車などの排気ガスに注意)
- 高温(40℃以上)になる場所には取り付けしないでください。
- 台所など油煙の多い場所や有機溶剤がかかる場所には取り付けしないでください。
- 雨水・雪の直接かかる場所では水や雪が浸入することがありますので必ず指定のシステム部材と組合せてご使用ください。
- 下記環境下で長時間使用しますと、熱交換器が破損したり、本体から結露水が滴下することがあります。
(室外温度-5℃以下・室内温度15~25℃・室内湿度45%以上)
- 24時間換気扇としてご使用の場合、下記のようなとき以外、運転を停止しないでください。(一時停止後は、運転を再開してください。)
 - ・外気温が低い時や吹雪や台風などのような、雪や風、雨の強いとき
 - ・霧の多い時期
 - ・清掃・点検時
- 電子点灯方式の蛍光灯(ICインバータ蛍光灯など)の近くや、直射日光などの強い光のあたる場所に設置すると、ワイヤレスリモコンの信号を受け付けにくくなる場合があります。
- 新築住宅で、建材などからの発湿量が多いと、パネル表面に水滴が付くことがありますので布などで拭き取ってください。
- ベッドの設置場所に配慮し、製品はベッドから離して設置することをおすすめします。
(就寝時に製品の運転音や冷風感を感じるおそれがあります。)
- 内蔵のフィルターがホコリなどで目詰まりしますので、掃除のしやすい場所に設置してください。
(内蔵のフィルターにて外気からのホコリなどを除去しますが、本体及び周辺が汚れることがあります。)
- 脱臭フィルターは人・ペット・し尿・腐敗臭の臭いなどに効果があります。それ以外の臭い(調理臭、タバコ臭など)には効果が期待できません。
- 「脱臭」運転時は、熱交換なしで「排気」と「循環」を同時に行います。
- 24時間換気扇としてご使用の場合、P-30FPは使用しないでください。
- 中・高層住宅や海岸沿いなど外風の影響を受けやすいところでは、運転停止時に外風が侵入することがありますので直接風が当たらないところに設置してください。
- 塩害、温泉害の発生している場所では使用しないでください。

※仕様は場合により変更することがあります。

第 3 角 図 法	作 成 日 付	形 名	VL-08SRN ₂	
	07. 2. 1		三菱換気空清機クリーンロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) (壁掛1パイプ取付・脱臭機能付タイプ・8畳以下用) (ワイヤレスリモコンタイプ)	
		整 理 番 号	NB407023	3/3