

改定
CHANGE


防火性能等の
該当証明番号
追加のため
23-11-2
丹羽



A

三菱有圧換気扇用ウェザーカバー

(ステンレス製)



形名	W-20SDBF (C) MFT
材質	SUS304-2B
取付ボルト	ステンレス製M8ボルト以上使用のこと
用途	排気使用
塗装色	フッ素樹脂塗装(クリア)
備考	防虫網(エキスパンドメタル 3.2×4.4) 装備 温度ヒューズ(72℃) 形名「C」場合: 120℃

A	防火性能等の該当証明番号	第15EG599号 第23ER029号
---	--------------	------------------------

注記事項

1. 塵埃の多い場所、海岸地区、または塩素などの腐食物質の雰囲気中で使用の場合にはウェザーカバー本体、防虫網、温度ヒューズは腐食する恐れがあります
2. 防虫網、温度ヒューズは定期的に清掃点検し、異常があれば新品(有償)と交換してください
3. 定期点検の際には、ウェザーカバー本体、防虫網、温度ヒューズ取付の緩みやがたつきがないか確認ください
4. 防虫網の取り付けが屋外側からできる所に取り付けてください
5. 防虫網の取付、取外しの際は、換気扇を停止して、防虫網の落下、脱落のないよう注意して行ってください
6. 防虫網の取り付けの際は取付金具へ確実に固定してください。防虫網が外れて換気扇の羽根等に接触したり、防虫機能が低下するおそれがあります
7. 当該品をご使用の場合でも、虫・異物の屋内への侵入は完全に防止することはできません
8. 羽根が取付面より出張る給気換気扇または3way、電動防火ダクトとの組み合わせ使用にご注意ください (羽根等をフード内に入れないでください)
9. 下方開口部より取付金具が突出しており、作業中のけが及び取付金具の変形の恐れがありますので、十分注意してください
10. 当該ウェザーカバーは(一財)建材試験センターの試験をクリアしております

第3角法 3RD ANGLE PROJECTION

DIM IN mm

尺度 SCALE / (NTS)

常用一時 作成日付 '16.5.23
保留(断用) DATE

三菱電機システムサービス株式会社

作成 DRAWN 照査 CHECKED 設計 DESIGNED 検認 APPROVED

小美野 熊谷 小美野 福富

外形寸法図

X903703M10717