

試験成績書

三菱電機株式会社 中津川製作所
業務用換気送風機製造部 品質管理課

件名 _____

検認	作成
吉村	伊藤

品名 片吸込形シロッコファン(ミニタイプ)

形名 BF-14S3

電源 単相 100V 60Hz

製品質量 2.9kg

1. 運転特性 単相 100V 60Hz (静圧0Pa)

	電流 (A)	消費電力 (W)	起動電流 (A)	風量 (m ³ /h)	側面騒音 (dB)	吸込騒音 (dB)
規格	0.34	33	0.43	324	41	46
許容値	±15%	±15%	以下	85%以上	+3dB以下	
測定結果	0.33	33.0	0.38	300	42.2	47.5
判定	合格					

2. 絶縁抵抗試験: 規格D.C500V絶縁抵抗計で10MΩ以上

試験結果: 1000MΩ以上 合格

3. 耐電圧試験: 規格A.C1000V、1分間印加で異常なきこと

試験結果: 異常なし 合格

以上