

試験成績書

三菱電機株式会社中津川製作所
住宅用換気送風機製造部品品質管理課

機種：防火ダンパー付丸形フード（ステンレス製・ギャラリ付）

- 防火設備該当品（第01EG022号）
- 耐食性ステンレス（SUS304）
- 抜け止め金具付（スプリング式）
- 雨水浸入低減構造
- 粉体塗装仕上げ（フード部）
- 防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。

形名：P-13FSD₅-BL

検 認	作 成
	

試験項目	品質判定基準	確認結果	判 定
(1) 外観、構造	目視にて汚れ・キズ等のないこと カシメ、ネジ締付、部品取付状態が良好であること 危険なバリ等がないこと	異常なし	合格
(2) 寸法・形状	納入仕様書指示寸法に適合すること	異常なし	合格
(3) 材質	納入仕様書指示材質であること	異常なし	合格
(4) 圧力損失	排気 120m ³ /h時 静圧 24.5Pa (±10%)	24.7 Pa	合格
	給気 120m ³ /h時 静圧 43.1Pa (±10%)	43.3 Pa	合格
(5) 防錆	著しい腐食等のないこと 粉体焼付塗装を施してあること	異常なし	合格
(6) 通気量試験	静圧 10Pa の時 15m ³ /h以上、かつ定格静圧時において、仕様表示値の90%以上であること	排気 76m ³ /h	合格
		給気 58m ³ /h	
(7) 防火ダンパー	平成12年建設省告示第1360号第1第二号イに定める鉄製で鉄板の厚さが0.8ミリメートル以上1.5ミリメートル未満の防火設備に該当するものであること	材質:SUS304 厚み: 0.8ミリメートル	合格
(8) 取付性	据付・取扱説明書通りの取付を行い、取付性、取付強度に問題がないこと	問題なし	合格

以上