



試験成績書

三菱電機株式会社中津川製作所
住宅用換気送風機製造部品質管理課

機種：深形スクエアフード（ステンレス製・ギャラリ・防虫網付）

- 耐食性ステンレス（SUS304）
- 防虫網は10メッシュ
- フード、防虫網着脱可能
- ワイド水切板付
- 抜け止め金具付（スプリング式）
- 粉体塗装仕上げ（フード部）

形名：P-13JSQ

検 認	作 成
	

試験項目	品質判定基準	確認結果	判 定
(1) 外観、構造	目視にて汚れ・キズ等のないこと カシメ、ネジ締付、部品取付状態が良好であること 危険なバリ等がないこと	異常なし	合格
(2) 寸法・形状	納入仕様書指示寸法に適合すること	異常なし	合格
(3) 材質	納入仕様書指示材質であること	異常なし	合格
(4) 圧力損失	排気 120m ³ /h時 静圧 36.7Pa (±10%)	36.9 Pa	合格
	給気 120m ³ /h時 静圧 42.2Pa (±10%)	42.0 Pa	合格
(5) 防錆	著しい腐食等のないこと 粉体焼付塗装を施してあること	異常なし	合格
(6) 通気量試験	静圧 10Pa の時 15m ³ /h 以上、かつ定格静圧時において、 仕様表示値の 90% 以上であること	排気 62m ³ /h	合格
		給気 59m ³ /h	
(7) 防音性能	音圧レベル差を測定し、D-20の値を上まわること	該当なし	—
(8) 耐雨性能	パイプ内に著しい雨水の浸入のないこと	異常なし	合格
(9) 取付性	据付・取扱説明書通りの取付を行い、取付性、取付強度に 問題がないこと	問題なし	合格

以上