

殿

試験成績書


三菱電機（株）中津川製作所

住宅用換気送風機製造部 品質管理課

機種：丸形フード（アルミ製・ギャラリ・防虫網付）

形名：P-18FAQ₅

- 耐蝕処理仕上げ ●材質：アルミ製
- 防虫網はSUS304、10メッシュ
- 抜け止め金具付（スプリング式）
- 雨水浸入低減構造●フード脱着可能

検 認	作 成
	森

試験項目	品質判定基準	確認結果	判 定
(1) 外観、構造	目視にて汚れ・キズ等のないこと ネジ締付、部品取付状態が良好であること 危険なバリ等がないこと	異常なし	合格
(2) 寸法・形状	納入仕様書指示寸法に適合すること	異常なし	合格
(3) 材質	納入仕様書指示材質であること	異常なし	合格
(4) 通気量	排気 300m ³ /h時 静圧 29.7Pa（±10%）	29.5 Pa	合格
	給気 300m ³ /h時 静圧 44.1Pa（±10%）	44.0 Pa	合格
(5) 防錆	耐蝕処理を施してあること 著しい腐食等がないこと	異常なし	合格
(6) 施工性	取付工事説明書通りの施工を行ない、施工性、 施工強度に問題がないこと	問題なし	合格

以上