



殿

試験成績書

三菱電機株式会社中津川製作所
住宅用換気送風機製造部 品質管理課

機種： ベントキャップ アルミ製・ギャラリ付
●低圧損タイプ ●材質：アルミ
●耐蝕処理仕上げ
●抜け止め金具付
形名： P - 1 8 R A ₂

| 部品担当課長 | 作成 |
|---|---|
|  |  |

| 試験項目 | 品質判定基準 | 確認結果 | 判定 |
|-----------|--|-----------|----|
| (1) 外観、構造 | 目視にて汚れ・キズ等のないこと カシメ、ネジ締付、部品取付状態が良好 であること 危険なバリ等がないこと 著しい腐食等がないこと | 異常なし | 合格 |
| (2) 寸法・形状 | 納入仕様書指示寸法に適合すること | 異常なし | 合格 |
| (3) 材質 | 納入仕様書指示材質であること | 異常なし | 合格 |
| (4) 圧力損失 | 排気 300m ³ /h時 静圧9.4Pa (±10%) | 9.6 Pa | 合格 |
| | 給気 300m ³ /h時 静圧8.0Pa (±10%) | 8.1 Pa | 合格 |

以上