

殿


試験成績書

三菱電機（株）中津川製作所
住宅用換気送風機製造部 品質管理課

機種：深形フード（アルミ製・ギャラリ付）

形名：P-18VA₃

- ギャラリ着脱可能
- ワイド水切板付（壁汚れ防止） ●抜け止め金具付
- 耐蝕処理仕上げ（フード部）

検 認	作 成
	森

試験項目	品質判定基準	確認結果	判 定
(1) 外観、構造	目視にて汚れ・キズ等のないこと ネジ締付、部品取付状態が良好であること 著しい腐食のないこと 危険なバリ等がないこと	異常なし	合格
(2) 寸法・形状	納入仕様書指示寸法に適合すること	異常なし	合格
(3) 材質	納入仕様書指示材質であること	異常なし	合格
(4) 通気量試験	排気 300 m ³ /h時 静圧 24.5Pa (±10%)	24.8Pa	合格
	給気 300 m ³ /h時 静圧 43.1Pa (±10%)	43.4Pa	合格

以上