

試験成績書

三菱電機株式会社中津川製作所
住宅用換気送風機製造部品質管理課

機種：防火ダンパー付深形フード（ステンレス製・ギャラリ付）
形名：P-18VSD₄

検 認	作 成
	

試験項目	品質判定基準	確認結果	判 定
(1) 外観、構造	目視にて汚れ・キズ等のないこと カシメ、ネジ締付、部品取付状態が良好であること 危険なバリ等がないこと	異常なし	合格
(2) 寸法・形状	納入仕様書指示寸法に適合すること	異常なし	合格
(3) 材質	納入仕様書指示材質であること	異常なし	合格
(4) 温度ヒューズ	溶断温度 72℃であること	異常なし	合格
(5) 圧力損失	排気 300m ³ /h時 静圧 27.1Pa (±20%)	27.5 Pa	合格
	給気 300m ³ /h時 静圧 42.9Pa (±20%)	41.7 Pa	合格
(6) ダンパー漏れ量	静圧 19.6Pa時 5 m ³ /min・m ² 以下	3.7 m ³ /min・m ²	合格
(7) 耐雨性能	パイプ内に著しい雨水の浸入のないこと	異常なし	合格
(8) 防火ダンパー	平成12年建設省告示第1360号第1第二号イに定める鉄製で 鉄板の厚さが0.8ミリメートル以上1.5ミリメートル未満の防火設備に 該当するものであること	材質:SUS304 厚み: 0.8ミリメートル	合格
(9) 取付性	据付・取扱説明書通りの取付を行い、取付性、取付強度に 問題がないこと	問題なし	合格

以上