

## 試験成績書

三菱電機株式会社中津川製作所  
換気送風機製造部 品質管理課

機種：ウェザーカバー用防虫網（25cm用）

- 材質：ステンレス製
- 取外し用リング付き
- ネジ・ワッシャー付き
- 防虫網は10メッシュ

形名：P-25KSP<sub>5</sub>

検 認	作 成
	

試験項目	品質判定基準	確認結果	判 定
(1) 外観、形状	目視にて汚れ・キズ等、不具合のないこと 部品過不足がないこと 危険なバリ等がないこと	異常なし	合格
(2) 寸法・形状	納入仕様書の指示寸法に適合すること	異常なし	合格
(3) 材質	納入仕様書指示の材質であること	異常なし	合格
(4) 防錆	著しい腐食等がないこと	異常なし	合格
(5) 取付性	取付工事・取扱説明書通りの取付を行い、取付性、取付強度に問題がないこと	問題なし	合格
(6) メンテナンス性	取付工事・取扱説明書通りのメンテナンスを行い、問題がないこと	問題なし	合格

以上