

ファンコイルユニット仕様書

業務用  
カセット形

記号		FCU-2	FCU-3	FCU-4	FCU-6	FCU-8	FCU-12	FCU-14	
形名		LH-WCR-D-K							
形番		200	300	400	600	800	1200	1400	
電源	電源電圧	単相100V							
	電源周波数	50Hz							
	入力 VA以下	65	75	100	130	170	200	250	
	耐電圧	AC1000V 1分間以上							
	絶縁抵抗	10MΩ以上(500Vメガ-)							
電動機	形式	単相コンデンサ誘導電動機							
送風機	形式	直径18cmシロコファン							
	風量 m <sup>3</sup> /h	366	510	660	1020	1320	2040	2280	
熱交換器	形式	プレートフィン付熱交換器(銅管, アルミフィン)							
	仕様	2管式(冷温水コイル)							
	最高使用圧力 MPa	0.98							
	内容積(冷/温水) cm <sup>3</sup>	430/430	430/430	530/530	770/770	1420/1420	1820/1820	2250/2250	
冷房	全熱 kW	1.76	2.44	3.34	4.76	6.67	8.58	10.46	
	顕熱 kW	1.46	2.04	2.71	3.94	5.44	6.93	8.44	
	入口空気温度 °C	乾球 28.0				湿球 19.5			
	冷水入口温度 °C	7.0							
	冷水量 L/min	2.8	4.3	5.8	8.6	11.5	14.2	17.1	
暖房	水頭損失 kPa	4	7	6	7	7	8	9	
	能力 kW	2.88	4.05	5.59	7.51	10.90	14.80	17.67	
	入口空気温度 °C	乾球 19.0							
	温水入口温度 °C	55.0							
	温水量 L/min	3.0	4.6	6.2	9.3	12.3	15.3	18.3	
水頭損失 kPa	5	8	7	8	7	9	11		
E7フィルタ	仕様	合成繊維フィルタ							
バル	形名	2方向吹出: P-WCR-DW-K, 1方向吹出: P-WCRS-DW-K(サビハ resist 塗装仕上)							
騒音	A特性値 dB	40	42	43	44	45	46	47	
外装	本体	亜鉛鉄板							
	バル	外枠: 樹脂<マニセル0.70Y8.59/0.97近似色>, サビハ resist: 鋼板<マニセル0.70Y8.59/0.97近似色>							
乾燥質量	本体 kg	17.8	17.8	20.0	24.0	33.0	40.0	53.0	
	バル kg	6.7	6.7	7.5	9.0	10.0	11.5	14.0	
	合計 kg	24.5	24.5	27.5	33.0	43.0	51.5	67.0	
特記事項									

注意事項

◆300形~800形以外は、令和4年版公共建築工事標準仕様書準拠品となります◆

上記値は、強/弱(風量調節)の特性値です。

風量は、吹出口で風車式風速計にて測定した値を示します。

騒音測定のマイク位置は騒音測定位置図によります。


暗騒音の試験方法はJISA4008(8.12)によります。



水頭損失の測定は、水温10°Cで各機種種の定格水量を通過した場合の熱交換器出入口間の静圧差を測定した値を示します。ただし、バル、配管等々の水頭損失は含まれません。

配管には電動弁を設置してください。送風を停止した際、冷水を通過したままにしますと、ユニットに着露し水漏れや運転再開時の露飛びの原因になります。

バル類の直前には、ストレーナ(40メッシュ以上)を設置し、配管内の異物を除去してください。

本仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。





外気取入口詳細図

外気取入口は※印部のみ切断し、円盤を水平方向に回転させ  
 取入量を調整してください。  
 外気は塵埃処理した空気で、定格風量の30%までとしてください。  
 本図は改良のため、予告なく変更する場合があります。


- ① 水入口 PT3/4メネジ
- ② 水出口 PT3/4メネジ
- ③ ドレン口 (フル接手付属) VP-20
- ④ 吊りボルト穴 4-14×30長穴
- ⑤ ロングライフフィルター
- ⑥ 外気取入口
- ⑦ エア抜きバルブ
- ⑧ 端子台
- ⑨ アース端子
- ⑩ 端子カバー

サービスパネル (塗装仕上)

パネル (別売品)


高性能フィルター (NBS65, 90, 95%) を組込む場合は  
 本体上面より、天井面 (\*1) が、447~459mmとなります。  
 但し、本体下面位置 (\*2) は85~97mm (スライド幅12mm)  
 となります。

形名	A	B	C	D	E	F	G
LH-200WCR-D+P-230WCR-DW							
LH-200WCR-D-K+P-230WCR-DW-K	860	820	494	556	100	145	120
LH-300WCR-D+P-230WCR-DW							
LH-300WCR-D-K+P-230WCR-DW-K	860	820	494	556	100	145	120
LH-400WCR-D+P-400WCR-DW							
LH-400WCR-D-K+P-400WCR-DW-K	960	920	594	656	100	145	120
LH-600WCR-D+P-600WCR-DW							
LH-600WCR-D-K+P-600WCR-DW-K	1200	1160	834	896	417	145	120
LH-800WCR-D+P-800WCR-DW							
LH-800WCR-D-K+P-800WCR-DW-K	1500	1460	1134	1196	567	175	150
LH-1200WCR-D+P-1200WCR-DW							
LH-1200WCR-D-K+P-1200WCR-DW-K	1800	1760	1434	1496	717	175	150
LH-1400WCR-D+P-1400WCR-DW							
LH-1400WCR-D-K+P-1400WCR-DW-K	2120	2080	1754	1816	877	175	150

 DIM. mm	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE リビングマスター 外形図 カセット形 LH-WCR-D+P-WCR-DW LH-WCR-D-K+P-WCR-DW-K		
	09-02-17		DRW. NO.	REV.	PAGE
SCALE NTS	三菱電機冷熱応用システム株式会社		WKM94G288		1/1

### 適用機種

LH-WCR-D, LH-WCR-E, LH-WBR, LH-WAR-C,  
LH-WHR, LH-WFRP, LH-WCR-D-K



記号	名称	記号	名称
MF	送風機用電動機	MV	電動弁
C	コンデンサー	PL	表示灯 (運転)



- 注1. アースは内線規程に基づいて施工してください。  
 2. 破線部分は現地配線を示します。(弊社手配外)  
 3. 1400WCR-D形、1200WCR-E形、1200WFRP形は送風機用電動機が2台になります。  
 4. 風量調節スイッチは別売品です。  
 5. 5番端子は予備強ノッチ用です。通常は使用しないでください。  
 6. 一点鎖線は電動弁・3Pプラグ・3Pツイストロックプラグ仕様時の配線を示します。  
 7. 電源は必ず端子台0-1に接続してください。誤配線しますと送風機用電動機が焼損します。(3Pプラグ・3Pツイストロックプラグ仕様時は電源接続済)  
 8. 電動弁用電源線です。電動弁取付時のみ配線してください。  
 9. 3Pプラグ・3Pツイストロックプラグ仕様時のアース線です。

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
	DIM. mm	16-03-17	ファンコイルユニット接続図
SCALE NTS	三菱電機冷熱応用システム株式会社		DRW.NO. WKM94F744
			REV.
			PAGE 1/1

1個用スイッチボックスカバー付  
(JIS C 8340相当品)

運転表示灯  
(赤)

スイッチ取付ネジ M4X20  
(付属品 2個)



- 注1. 取付ボックスは、JIS C 8340 1個用スイッチボックスカバー付を、ご使用ください。  
 2. スイッチ端子への接続は、丸形圧着端子JST FV2-4(付属品 5個)を、ご使用ください。  
 3. スイッチへの配線は、φ1.6又はφ2.0の単線を、ご使用ください。

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE 風量調節スイッチ FCR-101W		
DIM. mm	09-02-17	17-05-15			
SCALE NTS	三菱電機冷熱応用システム株式会社		DRW.NO. W KM94D709	REV. A	PAGE 1/1

標準仕様と令和4年度版公共建築工事標準仕様との比較表

令和4年度版公共建築工事標準仕様書		LH-WCR-D																																																																																
		公共建築工事標準仕様対応内容	標準品																																																																															
一般事項	(ア)本項は、床置形、天井吊り形、ローボイ形及びカセット形のファンコイルユニットに適用する。 なお、床置形、天井吊り形並びにローボイ形は露出形及び隠ぺい形とする。 (イ)床置形、天井吊り形及びローボイ形の構造は次による。 (a)露出形は、ケーシング内にコイル、吹出口、ドレンパン、送風機、電動機、エアフィルター等を収めた構造とする。 (b)隠ぺい形は、ケーシング内にコイル、ドレンパン、送風機、電動機等を収めた構造とする。 なお、吹出口、吸込口、エアフィルターの適用は特記による。 (ウ)カセット形は、ケーシング内にコイル、風量分配ダクト、エアフィルター、ドレンパン、送風機、電動機等を収めたものとし、天井パネルを組合せた構造とする。 (エ)ファンコイルの試験方法等は、次による。 (a)定格風量の測定条件及び試験方法は、JIS A 4008「ファンコイルユニット」の8.1の規定による。 (b)騒音の試験方法は、JIS A 4008「ファンコイルユニット」の附属書Gによる。 (c)冷房能力及び暖房能力の試験方法は、JIS A 4008「ファンコイルユニット」の8.3の規定による。 なお、吸込空気温度及び冷水水の入口温度は特記による。 (d)コイル損失水頭の試験方法は、JIS A 4008「ファンコイルユニット」の8.4の規定による。 なお、弁等の損失は含まないものとする。	(ア)カセット形  (イ)ー  (ウ)共通仕様書に同じ  (エ)共通仕様書に同じ	同左																																																																															
ケーシング	(ア)ケーシングは、配管の接続、保守点検及び清掃ができる構造とし、材質は、厚さ0.6mm以上(床置露出形の場合は、0.8mm以上、カセット形は0.5mm以上)の塗装又は防錆処理を施した鋼板(溶融アルミニウム-亜鉛鉄板等を含む。)とする。また、ケーシングの調和空気に触れる内面は、保温を施したのとする。 なお、床置露出形の後板は、全面を覆う形状とする。 (イ)床置形は、壁又は床に固定可能な構造とする。 (ウ)操作ふたは、合成樹脂製としてもよい。 (エ)床置形及びローボイ形の露出形は、ボール弁、流量調整弁、接続管及び特記された弁類(流量調整弁、定流量弁)をケーシング内に収められる構造とする。	(ア)共通仕様書に同じ 外装は亜鉛鉄板 横フレーム 1.0mm 前板 0.8mm 背板 0.8mm  (イ)ー (ウ)ー (エ)ー	同左																																																																															
コイル	(ア)フィン形状は、フラット形、ウェーブ形、スリット形又はルーバー形のプレートフィンとする。 (イ)フィンの材質は、アルミニウム板又はアルミニウム箔とし、AL成分99%以上のもので、表面にアクリル系、エポキシ系樹脂被膜等による耐食表面処理を施したのとする。 (ウ)管の材質は、JIS H 3300「鋼及び鋼合金の継目無管」のC1100、C1201又はC1220による厚さ0.35mm以上のものとする。 (エ)コイルには、手動エア抜弁(青銅製)を設ける。	(ア)フィン形状:ルーバー形 (イ)フィン:JIS H4000 A1200P-H22 AL成分99%以上 表面処理:アクリル系樹脂塗装 (ウ)管:JIS H3300のC1220T-0 厚さ:0.35mm以上 (エ)手動エア抜弁付(青銅製)	同左																																																																															
吹出口	吹出口は、気流方向の調整が可能なもので、ケーシング内に脱落しない構造とする。	ー	ー																																																																															
エアフィルター	エアフィルターは、製造者の標準仕様とする。	ろ材:PP ハニカムネットフィルター 枠:ABS樹脂	同左																																																																															
ドレンパン	ドレンパンは、排水勾配を有し、下流側に呼び径20以上の排水管接続口を設けたものとする。材質は、製造者の標準仕様とし、鋼板の場合は、内面にエポキシ樹脂塗装又はポリエステル樹脂粉末塗装による防錆処理を施したのとする。また、ドレンパンの外表面は、保温を施したのとする。 なお、サブドレンパンの適用は、特記による。	<メインドレンパン> 材質:SUS304製 厚さ:0.6mm 勾配:両端で12mm 断熱材:難燃性ポリウレタンフォーム 着脱可能  <サブドレンパン> 材質:樹脂製 ドレン口:VP-20	同左																																																																															
送風機	羽根形状は、多翼形又は後向き羽根形とし、操作スイッチにより、連続可変又は3段階に風量調節ができる構造とする。	シロッコファン(多翼形) 材質:ポリプロピレン樹脂 風量調節:3段階<OFF-L-M-H>	同左																																																																															
風量分配ダクト	風量分配ダクトは、各方向の風量が、ほぼ同量に分配可能な構造とする。また、材質は、結露防止措置を施した亜鉛鉄板、自己消火性のポリスチレンフォーム等とする。	自己消化性ポリスチレンフォーム	同左																																																																															
天井パネル	天井パネルは、吹出部、点検パネル等を有し、吹出部は、気流方向の調節ができる構造とする。また、材質は、鋼板、アルミニウム板又は合成樹脂板とする。 なお、フィルター交換時等に点検パネルを取外す構造の場合は、脱落しない構造とする。	<取付枠> 材質:鋼板製 <取付枠以外> 材質:樹脂製 <点検パネル> 材質:鋼板製 厚さ:0.6mm  吹出部は気流方向調整可能	同左																																																																															
電動機	製造者の標準仕様とする	单相誘導電動機	同左																																																																															
保温	(ア)ケーシング内面に使用する保温材は、JIS A 9504「人造鉱物繊維保温材」のグラスウール保温板(40K以上)とし、ガラス繊維の飛散防止のため、難燃性の材料で表面処理を施したのとする。ただし、部分的に施工困難な箇所は、他の断熱材を使用してもよい。 なお、保温厚さは、JIS A 4008「ファンコイルユニット」に規定された露付試験に合格したのとする。 (イ)ドレンパンの外面に使用する保温材は、難燃性又は不燃性を有する保温材とする。 (ウ)サブドレンパンを設けた場合は、カセット形を除き上部配管の保温は行わない。	(ア)JIS A9504による グラスウール保温板 2号 40K 表面処理:不燃材コーティング ポリエチレンフォーム 難燃性ウレタンフォーム  (イ)難燃性ポリウレタンフォーム (ウ)共通仕様書に同じ	(ア)ポリエチレンフォーム 難燃性ウレタンフォーム  (イ)同左 (ウ)同左																																																																															
付属品等	付属品は、表3.1.10による。 表3.1.10 ファンコイルの付属品	(a)運転表示灯:一式(操作スイッチに取付) (別売品) (b)操作スイッチ:一式 (別売品) (c)ー (d)ー (e)ー (f)電源用端子台:一式 (g)ー (h)ー (i)流量調整弁、定流量弁:特記により対応 (j)銘板:一式 (公共建築工事標準仕様銘板)	(a)運転表示灯:なし (別売品) (b)操作スイッチ:一式 (別売品) (c)ー (d)ー (e)ー (f)電源用端子台:一式 (g)ー (h)ー (i)流量調整弁、定流量弁:なし (j)銘板:一式 (標準仕様銘板)																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">名 称</th> <th rowspan="2">数量</th> <th colspan="2">床置形、ローボイ形</th> <th rowspan="2">天井吊り形</th> <th rowspan="2">カセット形</th> <th rowspan="2">仕様</th> </tr> <tr> <th>露出</th> <th>隠ぺい</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(a) 運転表示灯</td> <td>一式</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(b) 操作スイッチ</td> <td>一式</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(c) 操作スイッチ用配線</td> <td>一式</td> <td>○</td> <td>ー</td> <td>ー</td> <td>ー</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(d) ドレンパン用目皿</td> <td>1個</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>ー</td> <td>ー</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(e) 電源コード(約1.5m)及び接地極付ロック式プラグ</td> <td>一式</td> <td>○</td> <td>ー</td> <td>ー</td> <td>ー</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(f) 電源用端子台</td> <td>一式</td> <td>ー</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(g) ボール弁</td> <td>一式</td> <td>○</td> <td>ー</td> <td>ー</td> <td>ー</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(h) 接続管</td> <td>一式</td> <td>○</td> <td>ー</td> <td>ー</td> <td>ー</td> <td>銅管又は可とう性のあるステンレス管とする。</td> </tr> <tr> <td>(i) 流量調整弁、定流量弁</td> <td>一式</td> <td>△</td> <td>△</td> <td>△</td> <td>△</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(j) 銘板<sup>(*)</sup></td> <td>一式</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>注 1. ○印は、該当するものを示す。 2. △印の適用は特記による。</p>		名 称	数量	床置形、ローボイ形		天井吊り形	カセット形	仕様	露出	隠ぺい	(a) 運転表示灯	一式	○	○	○	○		(b) 操作スイッチ	一式	○	○	○	○		(c) 操作スイッチ用配線	一式	○	ー	ー	ー		(d) ドレンパン用目皿	1個	○	○	ー	ー		(e) 電源コード(約1.5m)及び接地極付ロック式プラグ	一式	○	ー	ー	ー		(f) 電源用端子台	一式	ー	○	○	○		(g) ボール弁	一式	○	ー	ー	ー		(h) 接続管	一式	○	ー	ー	ー	銅管又は可とう性のあるステンレス管とする。	(i) 流量調整弁、定流量弁	一式	△	△	△	△		(j) 銘板 <sup>(*)</sup>	一式	○	○	○	○			
名 称	数量			床置形、ローボイ形					天井吊り形	カセット形	仕様																																																																							
		露出	隠ぺい																																																																															
(a) 運転表示灯	一式	○	○	○	○																																																																													
(b) 操作スイッチ	一式	○	○	○	○																																																																													
(c) 操作スイッチ用配線	一式	○	ー	ー	ー																																																																													
(d) ドレンパン用目皿	1個	○	○	ー	ー																																																																													
(e) 電源コード(約1.5m)及び接地極付ロック式プラグ	一式	○	ー	ー	ー																																																																													
(f) 電源用端子台	一式	ー	○	○	○																																																																													
(g) ボール弁	一式	○	ー	ー	ー																																																																													
(h) 接続管	一式	○	ー	ー	ー	銅管又は可とう性のあるステンレス管とする。																																																																												
(i) 流量調整弁、定流量弁	一式	△	△	△	△																																																																													
(j) 銘板 <sup>(*)</sup>	一式	○	○	○	○																																																																													

# 令和4年版公共建築工事標準仕様の対応について

## 1. 機種LV-WLFE-C, LV-WLFR-Cの対応について

対応内容:公共建築工事標準仕様書(平成28年版)で対応をお願い致します。

※公共建築工事標準仕様書(平成28年版)と公共建築工事標準仕様書(令和4年版)との相違点は下記の通りです。

『公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編) 令和4年版』

1.7.4 ファンコイルユニット

1.7.4.2 ケーシング

(E) 床置形及びローボイ形の露出形は、ボール弁、流量調整弁、接続管及び特記された弁類(流量調整弁、定流量弁)をケーシング内に収められる構造とする。

1.7.4.12 附属品等

附属品は表3.1.10による。

表3.1.10表中の『(h)接続管 一式【仕様:銅管又は可とう性のあるステンレス管とする。】』

## 2. 見積り方法について

1項の追加内容に伴い、見積り方法は下表の通りとなります。

※本体は、公共建築工事標準仕様書(令和4年版)でお見積り頂き、付属品の有無により下表の通りに追加見積りを行ってください。

機種	LV-WFE-C3	LV-WFR-C LH-WFE-C2 LH-WFR-E	LH-WCR-D	LV-WLFE-C LV-WLFR-C
ボールバルブ	追加見積が必要	機器表機器表特記により見積判断要		
フレキシブルチューブ	追加見積が必要	機器表機器表特記により見積判断要		
定流量弁	機器表機器表特記により見積判断要			
流量調整弁	機器表機器表特記により見積判断要			

## 3. 機種別対応仕様について

機種 仕様	LV-WFE-C3	LV-WFR-C LH-WFE-C2 LH-WFR-E	LH-WCR-D	LV-WLFE-C LV-WLFR-C
令和4年版	300~800形	300~800形	300~800形	対応致しません。
令和4年版準拠品	200・1200形	200・1200形	200・1200・1400形	
平成31年版	今後、令和4年版に移行します。			
平成28年版	今後、令和4年版に移行します。			200~800形

※200・1200WFシリーズ、200・1200・1400WCRシリーズについては、仕様書に『令和4年版公共建築工事標準仕様準拠品』と表記致します。