

ファンコイルユニット 試験成績書

生産機種形名 : LH-1400WCR-D

| 検査項目 | 規格値 | 判定 |
|----------|-------------------------------|----|
| 絶縁耐力検査 | AC1200V 1秒間印加し異常なきこと | 合格 |
| 絶縁抵抗検査 | DC500V絶縁計にて10M Ω 以上のこと | 合格 |
| 運転動作確認検査 | 各機器部品の作動が正常であること | 合格 |
| 騒音・振動検査 | 異常音・異常振動のなきこと | 合格 |
| 入力・電流検査 | 各規定範囲内にあること | 合格 |
| 構造検査 | 機器・配線・配管及び他の構造が仕様通りであること | 合格 |
| 気密検査 | 気密検査圧力にて洩れ、異常のなきこと | 合格 |
| 外観検査 | 外観は仕様通りで、且つ見苦しい箇所がないこと | 合格 |

三菱電機冷熱応用システム株式会社