

## ファンコイルユニット 試験成績書

生産機種形名 : LH-400WFE-C2

---

| 検査項目     | 規格値                           | 判定 |
|----------|-------------------------------|----|
| 絶縁耐力検査   | AC1200V 1秒間印加し異常なきこと          | 合格 |
| 絶縁抵抗検査   | DC500V絶縁計にて10M $\Omega$ 以上のこと | 合格 |
| 運転動作確認検査 | 各機器部品の作動が正常であること              | 合格 |
| 騒音・振動検査  | 異常音・異常振動のなきこと                 | 合格 |
| 入力・電流検査  | 各規定範囲内にあること                   | 合格 |
| 構造検査     | 機器・配線・配管及び他の構造が仕様通りであること      | 合格 |
| 気密検査     | 気密検査圧力にて洩れ、異常のなきこと            | 合格 |
| 外観検査     | 外観は仕様通りで、且つ見苦しい箇所がないこと        | 合格 |

三菱電機冷熱応用システム株式会社