

## ファンコイルユニット 試験成績書

生産機種形名 : LH-800WAR-C

---

検査項目	規格値	判定
絶縁耐力検査	AC1200V 1秒間印加し異常なきこと	合格
絶縁抵抗検査	DC500V絶縁計にて10M $\Omega$ 以上のこと	合格
運転動作確認検査	各機器部品の作動が正常であること	合格
騒音・振動検査	異常音・異常振動のなきこと	合格
入力・電流検査	各規定範囲内にあること	合格
構造検査	機器・配線・配管及び他の構造が仕様通りであること	合格
気密検査	気密検査圧力にて洩れ、異常のなきこと	合格
外観検査	外観は仕様通りで、且つ見苦しい箇所がないこと	合格

三菱電機冷熱応用システム株式会社