

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書

文書番号 : 2022-ME002

発行者の名称 : 三菱電機株式会社 群馬製作所
(製造事業者)

発行者の住所 : 群馬県太田市岩松町 800

宣言の対象 : 業務用ヒートポンプ給湯機 (附属書参照)

上記の宣言の対象は、次の文書の要求事項に適合している。

<規格番号>	<規格名称>	<発行日>	
JRA4060	業務用ヒートポンプ給湯機	2018年3月26日	規格に準拠

追加情報 : 弊社は、ISO9001 に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行います。
支援文書として以下の書類を用意しておりますので、必要に応じてご請求ください。

・ISO9001 登録証

附属書に示す冬期高温貯湯加熱能力、冬期高温貯湯加熱消費電力は上記規格の
要求事項に基づき担保されていることを確認しています。

問合せ先 : 三菱電機株式会社 群馬製作所 営業部 営業課
TEL : 0276-52-2306 (代表)

代表者の署名 : 丹沢 聡

発行日 : 2022年 10月 3日

発行場所 : 三菱電機株式会社 群馬製作所

役職名・氏名 : 品質保証部長 丹沢 聡

この文書は、JIS Q 17050-1 に基づき作成された自己適合宣言書である。

JIS Q17050-1に基づく自己適合宣言書(附属書)
(業務用ヒートポンプ給湯機)

三菱電機株式会社 群馬製作所
性能確認方法の区分 B-2

No.	宣言の対象				
	製品名	ヒートポンプユニット型式	冬期高温貯湯加熱能力 [kW]	冬期高温貯湯加熱消費電力 [kW]	特記事項
1	小型業務用ヒートポンプ給湯機	GE-U722	7.20	2.40	-
2	小型業務用ヒートポンプ給湯機	GE-U722-BSG	7.20	2.40	-
3	小型業務用ヒートポンプ給湯機	GE-U722S	7.20	2.40	-
4	小型業務用ヒートポンプ給湯機	GE-U722S-BSG	7.20	2.40	-
5	小型業務用ヒートポンプ給湯機	GE-U722-NR	7.20	2.40	-
6	小型業務用ヒートポンプ給湯機	GE-U722S-NR	7.20	2.40	-