

試験成績書

品名 : 標準換気扇

形名 : EX-20EMP8

定格 : AC100V 50Hz/60Hz

| 検査項目 | 検査規格 | 判定 |
|------|--|----|
| 絶縁抵抗 | DC500V 絶縁抵抗計により、充電部と非充電金属部の絶縁抵抗を測定し、50M Ω 以上であること | 合格 |
| 絶縁耐力 | AC1200V/1 秒間印加(トリップ電流 10mA 以下)に耐えること | 合格 |
| 通電検査 | 検査特性を満足し、正常に動作すること | 合格 |
| 騒音 | 異常な騒音なきこと | 合格 |
| 振動 | 異常な振動なきこと | 合格 |
| 表示 | 本体銘板は機種名、製造番号の確認 シワ・傾き・浮き・汚れ等なきこと | 合格 |
| 外観 | バリ・傷・変形・変色・汚れ等なきこと | 合格 |

三菱電機株式会社中津川製作所

N22SCGV0563