

試験成績書

品名：専用タイムスイッチボックス

形名：FS-02AHW3

電源：3相 200V 50Hz/60Hz（タイマー部は単相 100V）

検査項目	判定基準	判定
通電試験	・定格電圧を加えたとき、正常に出力があること、設定通りに動作すること	合格
絶縁抵抗試験	・500V 絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は 10M Ω 以上であること	合格
絶縁耐力試験	・充電部と器体の表面との間に交流 1,800V 1 秒間を加えたとき、これに耐えること	合格
外観	・打痕、変形、キズ、バリ、汚れ、塗装スケ・ムラ等がないこと	合格
表示	・記載内容が正しいこと	合格
構造	・異常がないこと	合格

三菱電機株式会社 中津川製作所

N22SCGV3266