

# 試験成績書

品名 : コントロールスイッチ(3相 200V 強弱ノッチ用)

形名 : FS-03SWA3

検査項目	判定基準	判定
通電試験	・定格電圧を加えたとき、通電があること	合格
絶縁抵抗試験	・500V 絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は 10M $\Omega$ 以上であること	合格
絶縁耐力試験	・充電部と器体の表面との間に下記交流電圧を加えたとき、これに耐えること 定格電圧 100V 製品:1,200V 1 秒間 定格電圧 200V 製品:1,800V 1 秒間	合格
外観	・汚れ、キズ、変形、へこみ、割れ等がないこと	合格
表示	・記載内容が正しいこと	合格
構造	・異常がないこと	合格

三菱電機株式会社 中津川製作所

N22SCGV3443