

試 験 成 績 書

品名：湿度スイッチ(露出形)

形名：FS-10HE1

電源：単相 100V 50Hz/60Hz

| 検査項目 | 判定基準 | 判定 |
|---------|---|----|
| 通 電 試 験 | ・定格電圧を加えたとき、正常に出力があること | 合格 |
| 絶縁抵抗試験 | ・500V 絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は 100MΩ 以上であること | 合格 |
| 絶縁耐力試験 | ・充電部と器体の表面との間に下記交流電圧を加えたとき、これに耐えること 定格電圧 100V 製品:1,500V 1 秒間 定格電圧 200V 製品:1,800V 1 秒間 | 合格 |
| 外 観 | ・打痕、変形、キズ、バリ、汚れ等がないこと | 合格 |
| 表 示 | ・記載内容が正しいこと | 合格 |
| 構 造 | ・異常がないこと | 合格 |

三菱電機株式会社 中津川製作所

N22SCGV1129