

試 験 成 績 書

品名 : 3 相用コントロールボックス(強弱ノッチ用)

形名 : FS-10SW3

検査項目	判定基準	判定
通 電 試 験	・定格電圧を加えたとき、正常に動作すること	合格
絶縁抵抗試験	・500V 絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は 10M Ω 以上であること	合格
絶縁耐力試験	・充電部と器体の表面との間に交流 1,800V 1 秒間を加えたとき、これに耐えること	合格
表 示	・記載内容が正しいこと	合格
構 造	・異常がないこと	合格

三菱電機株式会社 中津川製作所

N22SCGV3445