

# 試験成績書

品名：温湿度マルチコントローラ

形名：FS-15THE

電源：単相 100V 50Hz/60Hz

検査項目	判定基準	判定
通電試験	・定格電圧を加えたとき、正常に出力があること	合格
絶縁抵抗試験	・500V 絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は 50M $\Omega$ 以上であること	合格
絶縁耐力試験	・充電部と器体の表面との間に交流 1,200V 1 秒間を加えたとき、これに耐えること	合格
外観	・打痕、変形、キズ、バリ、汚れ、塗装スケ・ムラ等がないこと	合格
表示	・記載内容が正しいこと	合格
構造	・異常がないこと	合格

三菱電機株式会社 中津川製作所

N22SCGV1134