

試験成績書

品名：延長シールドケーブル

形名：FS-20ESC3

検査項目	判定基準	判定
通電試験	・導通があること	合格
外観	・キズ、汚れ、ピン抜けがないこと	合格
表示	・記載内容が正しいこと	合格
構造	・結線状態、リード線の端子圧着、保護チューブに異常がないこと	合格

三菱電機株式会社 中津川製作所

N22SCGV3288