

試 験 成 績 書

品名 : 有圧換気扇用バックガード 鉄線製

形名 : G-50EC3

検査項目	判定基準	判定
外 観	・打痕、変形、キズ、バリ、汚れ、塗装スケ・ムラ*等がないこと	合格
表 示	・記載内容が正しいこと	合格
構 造	・異常がないこと	合格

※塗装品に限る

三菱電機株式会社 中津川製作所

N22SCGV3746