

業務用ロスナイ 試験成績書

生産機種形名 : LGH-N35CS2D

| 検査項目 | 検査規格 | 判定 |
|-------|---|----|
| 消費電力 | ・規定電圧を印加し、検査特性を満足すること | 合格 |
| 通電検査 | ・正常に動作すること (運転切替、各負荷の動作が正しいこと) | 合格 |
| 騒音・振動 | ・異常騒音及び異常振動のないこと | 合格 |
| 絶縁抵抗 | ・DC500V 絶縁抵抗計により、充電部と非充電金属部の絶縁抵抗を測定。10M Ω 以上であること。 | 合格 |
| 絶縁耐力 | ・1800V/1 秒間印加して異常のないこと | 合格 |
| 外観 | ・製品の汚れ、傷、ネジの浮き等異常のないこと ・本体銘板：機種名、製造番号の確認 ：貼付位置方向確認異常のないこと | 合格 |

三菱電機株式会社 中津川製作所

N22HCGV0096