

## 業務用ロスナイ 試験成績書

生産機種形名 : LGH-RN100RXV2-C

| 検査項目  | 検査規格  | 判定 |
|-------|---|----|
| 消費電力  | ・規定電圧を印加し、検査特性を満足すること   | 合格 |
| 通電検査  | ・正常に動作すること<br>(運転切替、各負荷の動作が正しいこと)                               | 合格 |
| 騒音・振動 | ・異常騒音及び異常振動のないこと  | 合格 |
| 絶縁抵抗  | ・DC500V 絶縁抵抗計により、充電部と非充電金属部の絶縁抵抗を測定。10MΩ以上であること。                | 合格 |
| 絶縁耐力  | ・1200V/1 秒間印加して異常のないこと  | 合格 |
| 外観    | ・製品の汚れ、傷、ネジの浮き等異常のないこと<br>・本体銘板：機種名、製造番号の確認<br>：貼付位置方向確認異常のないこと | 合格 |

三菱電機株式会社 中津川製作所

N23HCGV0069