

## 業務用ロスナイ 試験成績書

生産機種形名 : LGH-RN50RXV2-C

検査項目	検査規格	判定
消費電力	・規定電圧を印加し、検査特性を満足すること	合格
通電検査	・正常に動作すること (運転切替、各負荷の動作が正しいこと)	合格
騒音・振動	・異常騒音及び異常振動のないこと	合格
絶縁抵抗	・DC500V 絶縁抵抗計により、充電部と非充電金属部の絶縁抵抗を測定。10M $\Omega$ 以上であること。	合格
絶縁耐力	・1200V/1 秒間印加して異常のないこと	合格
外観	・製品の汚れ、傷、ネジの浮き等異常のないこと ・本体銘板：機種名、製造番号の確認 ：貼付位置方向確認異常のないこと	合格

三菱電機株式会社 中津川製作所

N23HCGV0066