

試験成績書

品名 : コントロール部材

形名 : P-01RU2

定格 : 4A AC300V

| 検査項目 | 検査規格 | 判定 |
|------|--|----|
| 絶縁抵抗 | DC500V 絶縁抵抗計により、充電部と非充電金属部の絶縁抵抗を測定し、10M Ω 以上であること | 合格 |
| 絶縁耐力 | AC1800V/1 秒間印加(トリップ電流 10mA 以下)に耐えること | 合格 |
| 通電検査 | 検査特性を満足し、正常に動作すること | 合格 |
| 表示 | 形名、製造番号を確認のこと | 合格 |
| 外観 | バリ・傷・変形・変色・汚れ等なきこと | 合格 |