

試験成績書

品名 : 換気扇専用コントロール部材

形名 : P-04SWLB5

定格 : 0.5A・AC300V

| 検査項目 | 検査規格 | 判定 |
|------|---|----|
| 絶縁抵抗 | DC500V 絶縁抵抗計により、充電部と非充電金属部の絶縁抵抗を測定し、100M Ω 以上であること | 合格 |
| 絶縁耐力 | AC1200V/1 秒間印加(トリップ電流 10mA 以下)に耐えること | 合格 |
| 通電検査 | 検査特性を満足し、正常に動作すること | 合格 |
| 表示 | 本体刻印は機種名、ロット印は製造番号の確認 汚れ等なきこと | 合格 |
| 外観 | バリ・傷・変形・変色・汚れ等なきこと | 合格 |

三菱電機株式会社中津川製作所

N22SCGV1377