

## 試験成績書

品名 : 換気扇用(温度・湿度・時間)コントローラ

形名 : P-09CTHS

定格 : AC100V 50Hz/60Hz

検査項目	検査規格	判定
絶縁抵抗	DC500V 絶縁抵抗計により、充電部と非充電金属部の絶縁抵抗を測定し、50M $\Omega$ 以上であること	合格
絶縁耐力	AC1200V/1 秒間印加(トリップ電流 10mA 以下)に耐えること	合格
構造	正常に組付けられていること	合格
通電検査	正常に動作すること	合格
表示	本体銘板は機種名、製造番号の確認 シワ・傾き・浮き・汚れ等なきこと	合格
外観	バリ・傷・変形・変色・汚れ等なきこと	合格