

## 試験成績書

品名 : 換気扇専用コントロール部材

形名 : P-10SW2

定格 : 4A・AC300V

| 検査項目 | 検査規格   | 判定 |
|------|--|----|
| 絶縁抵抗 | DC500V 絶縁抵抗計により、充電部と非充電金属部の絶縁抵抗を測定し、50M $\Omega$ 以上であること | 合格 |
| 絶縁耐力 | AC1200V/1 秒間印加(トリップ電流 10mA 以下)に耐えること                     | 合格 |
| 通電検査 | 検査特性を満足し、正常に動作すること                                       | 合格 |
| 表示   | 本体刻印は機種名、ロット印は製造番号の確認<br>汚れ等なきこと                         | 合格 |
| 外観   | バリ・傷・変形・変色・汚れ等なきこと                                       | 合格 |

三菱電機株式会社中津川製作所

N22SCGV1388