

試 験 成 績 書

品名：有圧換気扇用不燃枠

形名：PS-40FW3

検査項目	判定基準	判定
外 観	・汚れ、キズ、変形、割れがないこと	合格
表 示	・記載内容が正しいこと	合格
構 造	・異常がないこと	合格

三菱電機株式会社 中津川製作所

N22SCGV3738