

試 験 成 績 書

品名：有圧換気扇用シャッター(風圧式・ステンレス製)

形名：PS-40SHXA3

検査項目	判定基準	判定
動作試験	・正常に動作すること	合格
外観	・打痕、変形、キズ、バリ、汚れ、塗装スケ・ムラ*等がないこと	合格
表示	・記載内容が正しいこと	合格
構造	・異常がないこと	合格

※塗装品に限る

三菱電機株式会社 中津川製作所

N22SCGV3804