

試 験 成 績 書

品名：雨水浸入抑制部材

形名：PS-60RC3

検査項目	判定基準	判定
外 観	・変形、キズ、汚れ、バリ、カエリ、エッジ、断熱材の浮き、剥がれ等がないこと	合格
表 示	・記載内容が正しいこと	合格
構 造	・異常がないこと	合格

三菱電機株式会社 中津川製作所

N22SCGV3843