

R9535021-018026-018

殿

三菱電機システムサービス株式会社
産業システムセンター 品質保証課



| | |
|----|----|
| 検認 | 作成 |
| | |

試験成績書

品名 ウェザーカバー(鋼板製防火タイプ・防虫網付)

形名 W-70KTDACM

| 試験項目 | 方法 | 規格 | 結果 | 判定 |
|-------------|---------------------------|----------------------------|------|----|
| (1)外観、構造 | 目視にて、汚れ・キズ等を確認する。 | 汚れ・キズ等、不良のないこと。 | 異常なし | 合格 |
| (2)寸法 | 納入仕様書指示寸法について、ノギス等にて測定する。 | 納入仕様書による。 | 異常なし | 合格 |
| (3)ダンパー機構動作 | ダンパーが速やかに開閉できるかを確認する。 | ダンパーの旋回に引っ掛かりなど、開閉に問題なきこと。 | 異常なし | 合格 |

※毎ロットの保証につきましては、検査成績書となります。