

R9535021-018026-059

殿

三菱電機システムサービス株式会社  
産業システムセンター 品質保証課



検認	作成

## 試験成績書

品名 固定式防火ダンパー(ステンレス製防火タイプ)

形名 KD-60KS

試験項目	方法	規格	結果	判定
(1)外観、構造	目視にて、汚れ・キズ等を確認する。	汚れ・キズ等、不良のないこと。	異常なし	合格
(2)寸法	納入仕様書指示寸法について、ノギス等にて測定する。	納入仕様書による。	異常なし	合格
(2)ダンパー機構動作	ダンパーが速やかに開閉できるかを確認する。	ダンパーの旋回に引っ掛かりなど、開閉に問題なきこと。	異常なし	合格

※毎ロットの保証につきましては、検査成績書となります。