

## 試 験 成 績 書

品名： 電動シャッター付ウェザーカバー 鋼板タイプ

形名： SHW-30MTDB3

電源： 単相 100V 50/60Hz

検査項目	判定基準	判定
通 電 試 験	・定格電圧を加えたとき、検査特性を満足し、正常に動作すること	合格
絶縁抵抗試験	・500V 絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は 10MΩ 以上であること	合格
絶縁耐力試験	・充電部と器体の表面との間に交流 1,200V 1 秒間を加えたとき、これに耐えること	合格
騒 音	・異常音がないこと	合格
振 動	・異常振動がないこと	合格
外 観	・打痕、変形、キズ、バリ、汚れ、塗装スケ・ムラ*、ねじの浮き等がないこと	合格
表 示	・記載内容が正しいこと	合格
構 造	・異常がないこと	合格

※塗装品に限る

三菱電機株式会社 中津川製作所

N23SCGV0066