

## 試験成績書

品名 : ダクト用換気扇  
形名 : VD-13ZLC12-IN  
定格 : AC100V 50Hz/60Hz

| 検査項目 | 検査規格   | 判定 |
|------|--|----|
| 絶縁抵抗 | DC500V 絶縁抵抗計により、充電部と非充電金属部の絶縁抵抗を測定し、50M $\Omega$ 以上であること | 合格 |
| 絶縁耐力 | AC1200V/1 秒間印加(トリップ電流 10mA 以下)に耐えること                     | 合格 |
| 通電検査 | 検査特性を満足し、正常に動作すること                                       | 合格 |
| 騒音   | 異常な騒音なきこと  | 合格 |
| 振動   | 異常な振動なきこと  | 合格 |
| 表示   | 本体銘板は機種名、製造番号の確認<br>シワ・傾き・浮き・汚れ等なきこと                     | 合格 |
| 外観   | バリ・傷・変形・変色・汚れ等なきこと                                       | 合格 |