

R9535021-019016-013

殿

三菱電機システムサービス株式会社  
産業システムセンター 品質保証課



検認

作成



## 試験成績書

品名 ウェザーカバー(ステンレス製標準タイプ・防鳥網付)

形名 W-80KSAKT

試験項目	方法	規格	結果	判定
(1)外観、構造	目視にて、汚れ・キズ等を確認する。	汚れ・キズ等、不良のないこと。	異常なし	合格
(2)寸法	納入仕様書指示寸法について、ノギス等にて測定する。	納入仕様書による。	異常なし	合格
(3)塗装	塗装膜厚について、膜厚計等にて測定する。	弊社規格の塗装膜厚の合格基準を満足すること。	異常なし	合格

※毎ロットの保証につきましては、検査成績書となります。