

全熱交換ユニット 照合表

参考資料

形名 : LGH-35CS5(50/60Hz) LGH-35CX5(50/60Hz)

LGH-35CS5D(50/60Hz) LGH-35CX5D(50/60Hz)

製造者名 三菱電機株式会社

項目	設計仕様	製造仕様
一般事項	<ul style="list-style-type: none"> ・処理風量が 500m³/h 以上 2,000m³/h 以下の天井隠ぺい形 (カセット形は除く) ・処理風量が 500m³/h 以上 6,000m³/h 以下の床置形 	対象外 (天吊カセット形全熱交換ユニット)
	全熱交換効率 <ul style="list-style-type: none"> ・55%以上 (風量が 1,000m³/h 未満) ・60%以上 (風量が 1,000m³/h 以上) 	暖房時 67 % 冷房時 64 %
	許容騒音レベル <ul style="list-style-type: none"> ・1,000m³/h 未満は 45dB(A) 以下 ・1,000m³/h 以上 2,000m³/h 未満は 50dB (A) 以下 ・2,000m³/h 以上 3,000m³/h 未満は 67dB (A) 以下 ・3,000m³/h 以上 6,000m³/h 未満は 70dB (A) 以下 	33.5/33dB (特強ノッチ)
熱交換エレメント	材質 [・難燃性 ・その他]	特殊加工紙 難燃性
電動機	製造者標準仕様の明細を記入	全閉形コンデンサ永久分相誘導電動機
塗 装	製造者標準仕様の明細を記入	塗装なし (溶融亜鉛めっき鋼板)
付属品	運転表示灯及び操作スイッチ (特記による) 1 組 電源用端子台 一式 固定金具 (必要な場合) 一式 銘板 一式	運転表示スイッチは別売 標準装備 標準装備 標準装備
特記仕様	照合表以外の要求事項を記載	
後日提出する図書	完成図 部 取扱説明書 部 試験成績書 部	
備考		

印のものと及び無印のものにより製作し、・印のものは適用しない。
 使用しない単位・項目は、横線で消し、製造仕様欄には明細を記載する。

平成 22 年版「機械設備工事機材承諾図様式集」による。

N11HBGU0010